

Gdańsk, dnia 30.10.2012 r.

Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
(znak sprawy 158/2012)
Cp.2380.1-158/2012 ID: 460417

-----wg rozdzielnika-----

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont ciągów komunikacyjnych w siedzibie CBS w Budyńku Koszarowym Nr 2 w Gdańsku przy ul. Słowackiego 161

BZP NR 409982-2012 data zamieszczenia 22.10.2012 r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP NR 423858-2012 data zamieszczenia 30.10.2012 r

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIA:

Roboty budowlane - przedmiar:

- 1) Poz. 6 – ujęto wykonanie tynków ościeży po zdemontowanych 15 szt. drzwi, natomiast brak wykonania obróbki ościeży po zamontowaniu nowych drzwi z poz. 3 – 11 szt.
- 2) Brak nakładów na wywóz zdemontowanej stolarki drzwiowej- czy przekazać ją Inwestorowi?
- 3) Do oferty przyjąć klamki powlekane farbą, metalowe w kolorze mosiądzu czy nierdzewne?
- 4) Poz. 46 – „SCHODY” – ilość 0 m2 – czy ją usunąć?
- 5) Poz. 47 i 50 – ujęto zerwanie lastryko w przedsionku i na schodach, natomiast uzupełnienie posadzki dotyczy tylko stopni – brak uzupełnienia posadzki w przedsionku i na spocznikach – 30,13m2
- 6) Brak demontażu istniejącej balustrady.

ODPOWIEDZI:

- 1) Poz. 3 obejmuje osadzenie ościeżnic z obróbką.
- 2) Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki został ujęty w poz. 18,19 i 20 razem z gruzem.
- 3) Należy przyjąć klamki powlekane farbą.
- 4) Poz. 46 schody om2 można usunąć. Jest zbędna.
- 5) Przyjąć dodatkową pozycję:
KNR 2-02 1102-01 warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro , 30,131 m2.
- 6) Przyjąć dodatkową pozycję: KNR 4-01 1306-01 Demontaż balustrad schodowych , obmiar: 40 szt. przecięć.

W przedmiarach należy poprawić:

Poz. 4: 13,0m2 zamiast 8m2

Poz. 5: 5,0m2 zamiast 3m2.

**STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku**

Ewa Samulak-Augustyn

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma faxem na nr tel. 058 32 14 810.

Wyk. w 1 egz.: zamieszczono na stronie internetowej: www.pomorska.policja.gov.pl, przesłano faksem , emailem do Wykonawców

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80 – 875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl