



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Nr sprawy – 194/2012

Gdańsk, 13 listopada 2012 roku

Cp. 2380.1 – 194/2012

.....

..... wg rozdzielnika

.....

*dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont pomieszczeń dyżurnych w budynku
MALBORKU przy ul. Generała de Gaulle'a
BZP 442578 - 2012 z dnia 09.11.2012r.*

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły n.w. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi.

PYTANIE:

1. Prosimy o podanie ile dB ma wynosić izolacyjność ścianek aluminiowych?
2. Prosimy o podanie czy należy uzupełnić przedmiar robót budowlanych w poz. 12 o nieujętej powierzchni naświetla o wymiarze 90x115cm?

ODPOWIEDZI:

Ad. 1 - Izolacyjność ścianek aluminiowych < 35dB.

Ad. 2 - W przedmiarze robót należy ująć powierzchnię naświetla o wymiarze 90x115cm.

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Ewa Samulak - Augustyn

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma faksem na nr 58 32 14 810 lub na adres e -mail.

Wyk. w 1 egz.: zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego, przesłano na nr faks/ adresy e –mail Wykonawcy/-ów.
Podpisany oryginał dokumentu znajduje się u Zamawiającego!

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Sekcja Zamówień Publicznych

80-875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 faks (058) 3214810

e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU, ul. Biskupia 23, 80-875 Gdańsk

Tel. (058) 32 14 817

Fax. (058) 32 14 810

www.pomorska.policja.gov.pl

