

.....
..... wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na naprawę i usuwanie awarii systemów elektronicznego dozoru obiektu w jednostkach Policji województwa pomorskiego, BZP 200370 -2013 z dnia 23-05-2013r.

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIE:

1. Prosimy o podanie wykazu obiektów i ich lokalizację, które zostaną objęte obsługą serwisową.
2. Czy niniejsze zamówienie obejmuje wykonywanie usługi konserwacji systemu, gdyż pojawia się taki zapis w rozdziale II, jeśli tak to jaka miałaby być jej częstotliwość, na jakich obiektach, jeżeli jest inny od wykazu z pyt. 1?

ODPOWIEDZI

Ad.1 Obsługa serwisowa przedmiotu zamówienia dotyczy obiektów służbowych Policji woj. Pomorskiego w strefach podanych w rozdziale II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 23 maja br., na których wystąpi awaria lub będzie wymagana naprawa elementów systemu elektronicznego dozoru obiektu.

Niezbędne dane obiektu policji oraz rodzaj i zakres usługi serwisowej do wykonania na tym obiekcie zostaną każdorazowo podane przez Zamawiającego w szczegółowym zleceniu.

Ad.2 Zamówienie nie obejmuje wykonywania usługi bieżącej konserwacji systemów.

ST. SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Monika Sarach

Wyk. w 1 egz.:

- przesłano faxem Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz zamieszczono na stronie : www.pomorska.policja.gov.pl