

Gdańsk, dnia 11.06.2013 r.

Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
(znak sprawy 94/2013)
Cp.2380.1-94/2013,
ID: 603723

-----wg rozdzielnika-----

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu kapitalnego dachu budynku warsztatowego oraz naprawy dachów na obiektach OPP KWP Gdańsk ul. Słowackiego 161

BZP NR 207708-2013 data zamieszczenia 29.05.2013 r

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIA:

Pytanie 1

Jakie są wymiary , rodzaj i ewentualne wyposażenie bramy, która ma być zamontowana w budynku warsztatowym?

ODPOWIEDZI:

Ad.1

Roboty remontowe dachu budynku warsztatowego ul. Słowackiego 161 poz. 13

- Brama wjazdowa nr 1 – konstrukcja, pokrycie

Nad bramą wjazdową nr 1 (pierwsza od lewej) należy wykonać zadaszenie o wymiarach 3,00m długości i 0,50m szerokości (wysięg) np. z lekkiej konstrukcji stalowej pokrytej poliwęglanem lub rozwiązania równoważne. Bramy nie obejmuje zamówienie.

**STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku**

Ewa Samulak-Augustyn

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma faxem na nr tel. 58 32 14 810.

Wyk. w 1 egz.: zamieszczono na stronie internetowej: www.pomorska.policja.gov.pl, przesłano faksem do Wykonawców

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80 – 875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl