






RZUT PIWNICY

- Opis:
- TP0 - obwód zasilony z tablicy TP0
 - 002 - numer obwodu
 - L  Oprawa oprawa ewakuacyjna z piktogramem, objęta centralnym monitoringiem stanu.
 - B  Oprawa świetłówkowa 2x18W, IP65, klosz poliwęglan. EVG
 - C  AW Oprawa świetłówkowa 2x18W, IP65, klosz poliwęglan. EVG
 - o Przycisk "swiatlo" 10A/230V
 - o Łącznik pojedynczy 10A/230V

Spis pomieszczeń w piwnicy		
Nr pom.	Nazwa pom.	Powierzchnia
001	Węzeł ciepłowniczy	10,4
002	archiwum	15,77
003	konserwator	24,46
004	magazyn	31.0
005	pom. konserwatora	9.27
006	magazyn	9.45
007	Magazyn broni	22,95
008	mag. dowodów rzeczowych	15.3
009	mag. dowodów rzeczowych	12.53
010	Akumulatorownia	7.74
011	magazyn	8,78
012	K2	4,55
013	K3	4.6
014	K1	20.2
015	K4	7.71
016	klatka schodowa	9.31
017	pom. pod schodami	2.4

Obiekt :		Inwestor :		nazwa placu :	
Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach		Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku		-	
nazwa rysunku :					
Plan instalacji elektrycznej - rzut piwnicy					
funkcja :		podpis :		opracowanie :	
miejscowość :		data wykonania :		nr rysunku :	
opracował :		miejscowość :		E-2	
miejscowość :		data wykonania :		branża :	
miejscowość :		miejscowość :		Elektryczna	