



Nr sprawy - 127/2013
Cp. 2380.1 – 127/2013

Gdańsk, 01sierpnia 2013 roku

.....
..... wg rozdzielnika
.....

*dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont pomieszczeń dyżurnych w budynkach komend powiatowych policji województwa pomorskiego.
BZP 284112 - 2013 z dnia 19.07.2013r.*

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi.

PYTANIA:

1. Prosimy o podanie ile dB ma wynosić izolacyjność ścianek aluminiowych .
2. Prosimy o podanie czy należy uzupełnić przedmiar robót budowlanych w poz. 12 o nieujętą powierzchnię naświetla o wymiarze 90x115cm.
3. Prosimy o dokładniejsze określenie parametrów technicznych klimatyzatora, czy jednostka wewnętrzna i zewnętrzna, czy klimatyzator służy dla jednego pomieszczenia.

ODPOWIEDZI:

Ad. 1

Izolacyjność ścianek działowych aluminiowych <35dB.

Ad. 2

W przedmiarze robót należy ująć powierzchnię naświetla o wymiarach 90x115cm.

Ad. 3

Klimatyzator inwerterowy typu SPLIT, moc chłodnicza min. 4kW z możliwością grzania, odprowadzenie skroplin za pomocą pompki.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Ewa Samulak – Augustyn

Wyk. w 1 egz.: zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.pomorska.policja.gov.pl, przesłano na adresy e-mail lub faksem na nr Wykonawców.

Podpisany oryginał dokumentu znajduje się u Zamawiającego!

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80-875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 faks (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl
www.pomorska.policja.gov.pl

