



#### OZNACZENIA

- - przewód uziemienia otokowego FeZn 30x4mm
- - zwody dachowe FeZn śr.10mm i ALDREY 50mm²
- SP - studzienka probiercza podziemna
- 8 ZK - zacisk kontrolny na ścianie przy złączu kablowym

Dach - papa  
Ściany - płyty EURONIT

Rezystancja uziemienia  $R < 10 \text{ omów}$

Pracownia Projektowa Tadeusz Wołejko - Gdańsk, ul. Zaruskiego 18	Skala: 1:100
Prac.: Przebudowa budynku RD Charzykowy ul. Jeziorna 56/2	Data: 06.2013
Nazwa rys: Plan instalacji odgromowej - rzut dachu	Nr rys: E - 5.1
Projektant: mgr inż. Tadeusz Wołejko upr. proj. 216 GD/72	
Sprawdzający: mgr inż. Stefan Kozłowski upr. proj. 244/68	Etap: PW