

## DOBÓR OŚWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO

Tabela nr: 1

Obiekt: RD Charzykowy - PW

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Wymiary/m/ dł x szer/wys	Pow. /m <sup>2</sup> /	Punkt PN	Nat.ośw PN /lx/	Współ. rów.PN	Nat.ośw. oblicz/lx	Współ. rów.obl.	W/m <sup>2</sup>	Przykładowy typ oprawy	Ozn	Moc opr. /W/	Ilość opr. /szt.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>PARTER</b>													
1/01	Wiatrołap	-	4,5	5.1.1	100	0,4	-	-	5	Perfecta hang	Ph128	1 x 28	1	
1/02	Poczekalnia	3,6 x 3,1/2,6	11,0	5.26.6	300	0,6	400	0,70	11,5	Perfecta hang	Ph228	2 x 28	2	suf.podw.
1/03	WC	-	4,1	5.2.4	200	0,4	-	-	10	Square	S138	1 x 38	1	
1/04	Stróżówka	3,1 x 2,1/2,8	8,5	5.26.2	500	0,6	669	0,81	19,7	Perfecta hang	Ph228	2 x 28	2	
1/05	Pom/ „ł”	-	2,7	5.26.2	„	„	-	-	20	Perfecta hang	„	„	1	
1/06	Korytarz	8,7 x 1,2/2,6	13,4	5.1.1	100	0,4	-	-	10	Previa	Pr128	1 x 28	5	suf.podw.
1/07	Pom. biurowe	4,3 x 3,2/2,6	13,4	5.26.2	500	0,6	592	0,72	17,2	Agat T5	A254	2 x 54	2	suf.podw.
1/08	jw.	-	13,6	„	„	„	-	-	18	Agat T5	„	„	2	suf.podw.
1/09	Szatnia 4 os.	wys. 2.8	5,4	5.2.4	200	0,4	-	-	10	Perfecta hang	Ph228	2 x 28	1	
1/10	Węzeł sanitarny	-	7,0	„	„	„	-	-	„	Square	S128/S138	28/39	2/1	
1/11	Pom. socjalne	3,9 x 2/2,8	7,8	5.2.1	„	„	272	0,83	7,7	Perfecta hang	Ph128	1 x 28	2	
1/12	WCM	-	8,1	5.2.4	„	„	-	-	10	Square	S128	1 x 28	4	
1/13	Przedsiónek	-	2,9	5.1.1	100	„	-	-	8	Perfecta hang	Ph128	1 x 28	1	
1/14	Klatka schodowa	5,2 x 2,6	9,8	„	„	„	191	0,61	4,4	Perfecta hang	„	„	2	
1/15	Pom. zatrzymań	-	2,4	„	„	„	-	-	8	Perfecta	P128	„	1	
	Drzwi wejściowe na zew.	-								Frtzja K 300	F118	1 x 18	4	
	Podcień	-								Europa 2	E118	1 x 18	3	
	<b>PIĘTRO</b>													
2/01	Sala odpraw	4,0 x 3,2/2,6	13,1	5.26.5	500	0,6	687	0,63	15	Perfecta hang	Ph228	2 x 28	3	
2/02	Pokój socjalny	4,0 x 3,2/2,6	12,9	5.2.1	200	0,4	236	0,62	4,7	Perfecta hang	Ph128	1 x 28	2	
17,1	Pokój biurowy	4,0 x 2,8/2,6	10,1	5.26.2	500	0,6	715	0,67	17,1	Perfecta hang	Ph228	2 x 28	3	
2/04	Klatka schodowa	5,3 x 2,6/4,0	13,9	5.1.2	100	0,4	-	-	8	Perfecta hang	Ph128	1 x 28	2	
2/05	Korytarz	8,1 x 1,3/2,6	10,8	5.1.1	„	„	123	0,80	8,9	Previa	Pr128	1 x 28	3	suf.podw.
2/06	Łazienka	wys. 3,0	3,8	5.2.4	200	„	-	-	10	Square	S128	1 x 28	2	
2/07	Pokój	3,2 x 3,2/3,0	10,1	5.36.19	„	0,6	-	-	„	żyr.	Z	140	1	
2/08	jw.	5,3 x 2,2/3,0	13,3	„	„	„	-	-	„	żyr.	Z/Square 138	70/40	2/1	
2/09	Łazienka	-	3,9	5.2.4	„	0,4	-	-	„	Square	S128	1 x 28	2	
2/10	jw.	-	„	„	„	„	-	-	„	Square	„	„	2	
2/11	Pokój	4,0 x 3,7/3,0	14,4	5.36.19	„	0,6	-	-	„	żyr.	Z	140	1	
	Podcień									Europa 2	E118	1 x 18	5	

W tabeli podano wymagane średnie (eksploatacyjne) natężenie oświetlenia oraz nr referencyjny normy PN-EN 12464-1 : 2011

Wymienione wyżej oprawy oświetleniowe można zastąpić innymi lecz o równoważnych parametrach technicznych.