



Na etapie wykonawstwa zapewnić między połączeniami dachu oraz po wszystkich kominów, central wentyli wg rozwiązań typowych

Dopuszcza się wykorzystanie istniejących uzio­mów pod warunkiem wykonania pomiarów oraz odkopania i oględzin ich stanu technicznego.

Oporność uzziemia­nia winna być wg normy $\leq 10 \Omega$

**Uwaga: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ Z NATURY NA BUDOWIE
WYMIARY ŚCIAŁ W STANIE SUROWYM**