

Gdańsk, dnia 20.08.2013 r.

Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
(znak sprawy 137/2013)
Cp.2380.1-137/2013,
ID: 647 338

-----wg rozdzielnika-----

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont budynku administracyjnego KP w Gdańsku ul. Kasztanowa 6

BZP NR 317412-2013 data zamieszczenia 07.08.2013 r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

BZP NR 334266 -2013 data zamieszczenia 20.08.2013 r

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIA:

Prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii

1. W projekcie budowlanym pkt 3.5 (Projektowane warstwy stropodachu) występuje demontaż istniejącego docieplenia, w przedmiarze brak tych robót – prosimy o wyjaśnienia
2. W projekcie budowlanym pkt 3.5 (Projektowane warstwy stropodachu) występuje wykonanie warstwy wiatroizolacji, w przedmiarze brak tych robót – prosimy o wyjaśnienia
3. Prosimy o podanie parametrów stolarki okiennej, drzwiowej – jaki profil 5/6 komór, jaka szyba, czy okna mają być wyposażone w nawiewniki higrosterowane?
4. Czy Inwestor przewiduje do realizacji okna antywłamaniowe, jeżeli tak to w jakim zakresie ? – brak danych w projekcie, przedmiarze.
5. Czy po montażu stolarki okiennieo-drzwiowej należy wykończyć ościeża wewnętrzne, jeżeli tak to w jakim zakresie ? – brak danych w projekcie, przedmiarze.
6. Czy po montażu stolarki okiennej należy zamontować nowe parapety od wewnątrz?, jeżeli tak to w jakim zakresie ? – brak danych w projekcie, przedmiarze.

7. Czy Inwestor dysponuje dokumentacją dotyczącą architektury (przekroje, rzuty kondygnacji) ?, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie

8 . Prosimy o dostarczenie rzutu sytuacyjnego terenu dotyczącego nowych nawierzchni, chodników – ilości przedmiarowe w stosunku do powierzchni placu (parkingów) na terenie jednostki są zbyt małe, czy zakres robót będzie ściśle oparty na podstawie przedmiaru?

9. Prosimy o dokonanie zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert. Z uwagi na pytania powyższe a także ze względu na duży zakres ilościowy, a tym samym z koniecznością przekazania wielu zapytań o wycenę w okresie wakacyjno-urlopowym zwracamy się z wnioskiem o przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert, co z pewnością umożliwi dokonanie starannej analizy dokumentacji projektowej i rzetelne przygotowanie oferty.

ODPOWIEDZI:

Ad. 1 – rozbiórkę warstwy stanowiącej docieplenie stropodachu zawiera dział 1.2 DACH punkt 12 kosztorysu inwestorskiego.

Ad. 2 – należy ująć ułożenie wiatroizolacji na powierzchni 1012,918 m² , na podstawie pozycji KNR 2-02/0607-01 (analogia).

Ad. 3 – stolarka okienna z PCV w kolorze białym, rozwieralno – uchylna, rama z profili ocieplanych 5 – komorowych, profile wyposażone w system mikrowentylacji, nawietrzaki higrosterowalne (np. Typu AEREC o EMM – wydajność 50m³/h lub porównywalne) , szyba zespolona, zewnętrzna niskoemisyjna, pustka wypełniona argonem, U=1,1 W/m²K, szkło bezpieczne P 1.

Ad. 4 – nie przewiduje się montażu okien antywłamaniowych.

Ad. 5 – pozycja kosztorysowa montażu okien zawiera obróbkę zewnętrzną i wewnętrzną.

Ad. 6 – nie przewiduje się w chwili obecnej montażu nowych parapetów okiennych, okna należy montować do górnej płaszczyzny istniejącego parapetu okiennego.

Ad. 7 – na tym etapie robót Inwestor nie dysponuje dokumentacją dotyczącą architektury (przekroje , rzuty kondygnacji).

Ad. 8 – zakres robót dotyczący nowych nawierzchni, chodników jest oparty na przedmiarach robót.

Ad.9

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust.6 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, informuje, że przedłuża:

- termin składania ofert – 29.08.2013r do godz. 09:50.
- termin otwarcia ofert – 29.08.2013r. o godz.10:00

**STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku**

Monika Sarach

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma faxem na nr tel. 58 32 14 810.

Wyk. w 1 egz.: zamieszczono na stronie internetowej: www.pomorska.policja.gov.pl, przesłano faksem do Wykonawców