

Gdańsk, dnia 21.08.2013 r.

Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
(znak sprawy 137/2013)
Cp.2380.1-137/2013,
ID: 648 746

-----wg rozdzielnika-----

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont budynku administracyjnego KP w Gdańsku ul. Kasztanowa 6

BZP NR 317412-2013 data zamieszczenia 07.08.2013 r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

BZP NR 334266 -2013 data zamieszczenia 20.08.2013 r

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły n.w. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIA:

1. Prosimy o określenie przeznaczenia ogrodzenia, krat, deskowania dachu po demontażu, czy Inwestor pozostawia wykonawcy prawo wyboru? W przedmiarze brak informacji co do utylizacji.
2. Jaki należy przyjąć rodzaj płyty OSB do pokrycia dachu? W przedmiarze robót pozycja 77 występuje płyta OSB wodoodporna, natomiast w projekcie budowlanym jest płyta OSB wodoodporna i niepalna.

ODPOWIEDZI:

Ad. 1 – wywóz elementów metalowych z rozbiórki, przeznaczonych do utylizacji odbywa się na koszt Wykonawcy, środki uzyskane z tego tytułu przekazywane są przelewem na konto KWP Gdańsk. Deski z rozbiórki dachu – Inwestor pozostawia Wykonawcy prawo wyboru.

Ad. 2 – do wyceny należy przyjąć płytę OSB zgodnie z projektem budowlanym wodoodporną i niepalną o grubości 30 mm.

**STARSZY SPECJALISTA
Szekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku**

Monika Sarach

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma faxem na nr tel. 58 32 14 810.

Wyk. w 1 egz.: zamieszczono na stronie internetowej: www.pomorska.policja.gov.pl, przesłano faksem do Wykonawców