

Gdańsk, dnia 23.08.2013 r.

Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
(znak sprawy 137/2013)
Cp.2380.1-137/2013,
ID: 649 995

-----wg rozdzielnika-----

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont budynku administracyjnego KP w Gdańsku ul. Kasztanowa 6

BZP NR 317412-2013 data zamieszczenia 07.08.2013 r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

BZP NR 334266 -2013 data zamieszczenia 20.08.2013 r

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły n.w. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIA:

1. Po sprawdzeniu dostępności na rynku materiałów budowlanych płyt OSB wodoodpornych, niepalnych , o grubości 30 mm, stwierdzono jej brak. Na dzień dzisiejszy tego rodzaju płyta nie występuje. Produkowana jest do maksymalnej grubości 25 mm. Można ewentualnie połączyć dwie płyty o gr. 15 mm jeśli projektant wyrazi zgodę. Odporność na ogień , tylko na zamówienie. Okres realizacji wstępnie wynosi 3 miesiące i jest pod dużym znakiem zapytania. Założony przez Zamawiającego termin realizacji zadania jest w tym przypadku nie realny. Producenci , na dzień dzisiejszy nie posiadają cennika na w/w wyrób co stanowi duże ryzyko finansowe nie zależne od Wykonawcy. Prosimy również o podanie parametrów technicznych w zakresie wodoodporności i niepalności płyty.

ODPOWIEDZI:

Ad. 1 – do wyceny kosztorysowej należy przyjąć płytę OSB 3 wodoodporną i niepalną o grubości 22 mm.

**STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku**

Monika Sarach

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma faxem na nr tel. 58 32 14 810.

Wyk. w 1 egz.: zamieszczono na stronie internetowej: www.pomorska.policja.gov.pl, przesłano faksem do Wykonawców