

Gdańsk, dnia 27.08.2013 r.

Komenda Wojewódzka Policji  
w Gdańsku  
Sekcja Zamówień Publicznych  
(znak sprawy 137/2013)  
Cp.2380.1-137/2013,  
ID: 650 615

-----  
-----wg rozdzielnika-----  
-----

***Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont budynku administracyjnego KP w Gdańsku ul. Kasztanowa 6***

***BZP NR 317412-2013 data zamieszczenia 07.08.2013 r***

***Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia***

***BZP NR 334266 -2013 data zamieszczenia 20.08.2013 r***

***Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia***

***BZP NR 344138 -2013 data zamieszczenia 27.08.2013 r***

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

**PYTANIA:**

1. Ze względu na brak możliwości oceny stanu zawilgocenia ścian fundamentowych od strony zewnętrznej poniżej poziomu terenu , a tym samym możliwości wyceny i skalkulowania gwarancji ,prosimy o określenie rodzaju materiału (np. masa akrylowa, krzemianowa), oraz producenta materiałów do wykonania iniekcji ciśnieniowej - przedmiar robót pozycja 62 jest to informacja istotna ze względu na duże rozbieżności cenowe

**ODPOWIEDZI:**

**Ad. 1** — do wykonania uszczelnienia muru metodą iniekcji ciśnieniowej należy przyjąć żywicę hydrostrukturalną na bazie akrylu o niskiej lepkości o nazwie np. : MC-Injekt GI95 lub MC-Injekt GL 95 TR lub materiał zamienny o parametrach nie gorszych niż przykładowo zalecany. Użycie żywicy hydrostrukturalnej na bazie akrylu daje możliwość uszczelnienie muru , którego stopień zawilgocenia wynosi nawet 100%.

**Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust.6 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, informuje, że przedłuża:**

- termin składania ofert – 30.08.2013r do godz. 09:50.
- termin otwarcia ofert – 30.08.2013r. o godz.10:00

**STARSZY SPECJALISTA  
Sekcji Zamówień Publicznych  
KWP w Gdańsku**

**Monika Sarach**

**Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma faxem na nr tel. 58 32 14 810.**

Wyk. w 1 egz.: zamieszczono na stronie internetowej: [www.pomorska.policja.gov.pl](http://www.pomorska.policja.gov.pl), przesłano faksem do Wykonawców

---

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku  
Sekcja Zamówień Publicznych  
80 – 875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810  
e-mail [zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl](mailto:zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl)