



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI P1

kostki brukowe np.:	
Libet Akropol Grafit	8cm
podsyпка cementowo - piaskowa	3cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa łam.	
0/31,5mm stabilizowanego mech.	25cm
warstwa wzmocnienia podłoża	
- mieszanka piaskowo-żwirowa	30cm
geotkanina separacyjna np. Lotrak 50R	




SCHEMAT UŁOŻENIA NAWIERZCHNI  
DZIEDZINCA



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI P2

- WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA PRZECIWSKURCZOWO
- ELASTYCZNA POWŁOKA HYDROIZOLACYJNA
REMMERS ELASTOSCHLAMME 2K (art.0450) 2 WARSTWY
- WARSTWA GRUNTUJĄCA REMMERS KIESOL (art. 1810) 1:1 z wodą
- JASTRYCH CEMENTOWY
- FOLIA PE 2x (warstwa poślizgowa)
- IZOLACJA TERMICZNA - POLISTYREN EKSTRUOWANY- 8 cm
- FOLIA PE 2x (warstwa poślizgowa)
- PAROSZCZELNA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
REMMERS PROFI BAUDICHT 2K (art. 0885) 5,5kg/m²
- GRUNTOWANIE: REMMERS KIESOL
(art. 1810) z wodą 1:1 + DICHTSCHLAMME (art. 0405)
- WARSTWA SPADKOWA
NP. ZAPRAWA CEMENTOWA VISCACID PCC SPADEK 1.5%
- PŁYTA STROPOWA



UWAGA: Przy wykonywaniu posadzki przestrzegać bezwzględnie technologii producenta. Wszelkie zmiany w sposobie wykonania systemu powinny być konsultowane z producentem systemu. Dopuszcza się zastosowanie równoważnej technologii innych producentów

**B1**  
architekci  
Budowlanych 31  
80-298 Gdańsk  
tel:(58) 762-30-28

**UWAGA:**  
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO, PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY I W PRZYPADKU RÓŻNIC LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW TECHNOLOGII DOSTAWCY - SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI

INWESTOR  
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU  
UL. OKOPOWA 15  
80-819 GDAŃSK

NAZWA PROJEKTU  
PROJEKT REMONTU BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W GDAŃSKU  
PRZY UL. NOWE OGRODY 27

NAZWA RYSUNKU	BRANŻA	SKALA	DATA
POSADZKA DZIEDZINCA	ARCH.	1:250	2011.09

PROJEKT	NR UPR.	PODPIS
mgr inż. arch. JAKUB BARTOSZEWICZ	PO/KK/229/2008	
OPRACOWANIE		
mgr inż. arch. SŁAWOMIR WĘGLARZ		
mgr inż. arch. KAROL KRZEMPEK		
stud. arch. KATARZYNA SCHULZ		

SPRAWDZAJĄCY		
mgr inż. arch. KORNELIA KRZEMPEK	3839/GD/89	

A21