



Symbol rozdzielnic

RG

L1, L2, L3 400/230V 50Hz

L1, L2, L3 400/230V 50Hz

-----  
pozostałe  
odbiorcy rozdzielnic głównejAPARATY W TORZE  
GŁÓWNYMWLZ S-503  
YAKY 4x120  
ISTNIEJĄCY

NUMER OBWODU	R0/COD1	R0/COD2	R0/CSSP	R0/CMOA	RG
MOC ZAINST. 3-FAZOWA [W]					
MOC ZAINST. 1-FAZOWA [W]	500	500	500	500	
NAZWA PRZEZNACZENIE OBWODU	ZASILANIE CENTRAŁKI ODDYMIANIA	ZASILANIE CENTRAŁKI ODDYMIANIA	ZASILANIE CENTRAŁKI SSP	ZASILANIE CENTRAŁKI MONT. OPRAW AW.	ZASILANIE WLZ S-503
GRUPA FUNKCYJNALNA	COD1	COD2	CSSP	CMOA	RG-K1
AUTORYZACJA					
Zaprojektował: <b>Michał Podkościelny</b>		Nr uprawnień: <b>2003/GD/05</b>		Instalacje elektryczne wewnętrzne	
Autent. Podkościelny		984/GD/02		ROZDZIELNICA RG - SCHEMAT GŁÓWNY	
B1 architekt		KMP W GDAŃSKU UL. NOWE OGRODY W GDAŃSKU		STRONA 1	
				DATA 10.2011	
				STRON 3	
				NR. RYSUNKU E67-10	