Przyjęte oznaczenia elementów:

- Kamera kopułkowa wewnętrzna
- Monitor LCD systemu CCTV
- Repeater systemu CCTV
- UPS systemu CCTV
- Manipulator systemu CCTV
- Trasy kuryt
- Trasa kablowa pionowa

Przyjęte oznaczenia przewodów:

- YDY 2x1,5 - zasilanie 230 V AC (według projektu instalacji elektrycznych)
- RG59 - kamery wewnętrzne - obiec.
- OMYp 2x0,75 - zasilanie kamer 12VDC(OMAC)

MB BUDYNEK PRACOWNIA PROJEKTOWA			
TEMAT:	ZABEZPIECZENIE POŻAROWE ORGG. EWAKUACYJNYCH W BUDYNKU KWP W GDAŃSKU UL. OKOPOWA 15		
INWESTOR:	Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Gdańsk ul. Okopowa 15 80-875 Gdynia		
PROJEKTOR:		DYPLOMA:	PODPIS:
	inż. Zenon Osiecki	0993/98/U	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Wiesław Kępiński	0196/96/U	
TYTUŁ PRZEMIAU:	INST.CCTV – RZUT PIWNICY		BRANŻA: ELEKTRYKA
FAZA PROJEKTU:	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA: 1:100	DATA:
		NR STRONY: 7/108	SZACH:
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM			