

Nr sprawy – 191/2013
Cp.2380.1 – 191/2013

Gdańsk, 20 listopada 2013 roku

.....
..... wg rozdzielnika
.....

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH dla KWP w Gdańsku.
BZP nr 468860 – 2013 z 18.11.2013r.

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi.

PYTANIA:

1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie załącznik 1C poz. 22 czy złącze do WC może być dłuższe, np. L=350?
2. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie załącznik 1C poz. 26 czy wąż prysznicowy może być krótszy niż 1500, np. 1200?
3. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie załącznik 1C poz. 27 czy nypel 3/8 ocynkowany może być wykonany z mosiądzu?
4. Zwracamy się z prośbą o podanie nazwy kompaktu lub producenta (często występuje jako komplet zestaw naprawczy) - załącznik 1C poz. 28
5. Zwracamy się z prośbą o podanie nazwy kompaktu lub producenta (często występuje jako komplet zestaw naprawczy) - załącznik 1C poz. 29

ODPOWIEDZI:

ZAŁĄCZNIK nr 1C

Ad. 1 - Poz. 22 - zamawiający wymaga złącze fi 110, uniwersalne, harmonijkowe rozciągliwe do WC L 270mm.

Ad. 2 - Poz. 26 - bateria mosiężna natryskowa - zamawiający nie dopuszcza krótszego węża prysznicowego niż 1500 mm.

Ad. 3 - Poz. 27 - nypel fi 3/8 może być wykonany z mosiądzu.

Ad. 4 - Poz.28 - śruba z uszczelką do mocowania zbiornika ceramicznego z muszlą L-110mm do kompaktów np. ceramiki Koło.

Ad. 5 - Poz. 29 uszczelka do kompaktu z pianogumy do połączenia zbiornika ceramicznego z miską, szeroka 10,9x7 do kompaktów np. ceramiki Koło.

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Ewa Samulak - Augustyn

Prosimy o potwierdzenie czytelnego otrzymania niniejszego pisma pod nr faks 58 32 14 810.

Wyk. w 1 egz.: zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego, przesłano na adres e-mail lub nr faks Wykonawców.

Podpisany oryginał dokumentu znajduje się u Zamawiającego!

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80-875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 faks (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl
www.pomorska.policja.gov.pl