

Gdańsk, dnia 11.03.2014 r.

Komenda Wojewódzka Policji  
w Gdańsku  
Sekcja Zamówień Publicznych  
(znak sprawy 35/2014)  
Cp.2380.1-35/2014, ID 786858

-----  
-----wg rozdzielnika-----  
-----

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w jednostkach KWP woj. pomorskiego**

***BZP Nr 73060-2014 z dnia 05.03.2014 r***

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły n.w. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

**PYTANIA:**

1. Ile selektywnych wyłączników różnicowo-prądowych będzie podlegało pomiarom w każdym z obiektów ?
2. Jaki jest dostęp do "wolnego gruntu" (bez nawierzchni) wokół każdego obiektu ?
3. Czy liczby podane w tabelach w kolumnie "Odgrom" są ilościami zwodów ?
4. Czy do przetargu 35/2014 na wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych może stanąć osoba, które nie jest płatnikiem vat?

**ODPOWIEDZI:**

**Ad. 1**

W ramach pomiarów będących przedmiotem zamówienia nie przewiduje się wykonania pomiarów selektywnych wyłączników różnicowo-prądowych.

**Ad. 2**

Na każdym z obiektów jest dostęp do "wolnego gruntu" (bez nawierzchni) zgodnie z zagospodarowaniem działki.

**Ad. 3**

Liczby podane w tabelkach w kolumnie "Odgrom" określają ilość złącz kontrolnych w instalacjach odgromowych, a tym samym ilość punktów pomiarowych.

**Ad. 4**

Tak, może. Należy zaznaczyć ten fakt w druku ofertowym.

**STARSZY SPECJALISTA  
Sekcji Zamówień Publicznych  
KWP w Gdańsku**

**Ewa Samulak-Augustyn**

**Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma faxem na nr tel. 58 32 14 810.**

Wyk. w 1 egz.: zamieszczono na stronie internetowej: [www.pomorska.policja.gov.pl](http://www.pomorska.policja.gov.pl), przesłano faksem do Wykonawców