

Gdańsk, dnia 30.04.2014 r.

Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
(znak sprawy 58/2014)
Cp.2380.1-58/2014, ID: 822597

-----wg rozdzielnika-----

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację budynków KPP
Tczew i KWP w Gdańsku**

BZP NR 132090-2014 data zamieszczenia 17.04.2014 r

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIA:

Część budowlana GDAŃSK:

1. Proszę o podanie wymiarów krat zestawionych na rys. 25
2. Na rysunku 25 (zestawienie krat) przedstawiono:
 - krat K3 - sztuk 10
 - krat K6 - sztuk 3


Natomiast na rysunkach elewacji przedstawiono:

- krat K3 - sztuk 13
- krat K6 - sztuk 0

Proszę o doprecyzowanie tej kwestii i określenie prawidłowych wartości

3. Proszę o informację jakie oznaczenie mają "okna piwnicy" na zestawieniu stolarki (rys. 23)
4. Na rysunkach elewacji przedstawiono okna 07 w ilości 5szt. Natomiast na zestawieniu stolarki (rys. 23) 1szt. Proszę o wyjaśnienie.
5. W zestawieniu stolarki okiennej (rys. 23) podano nieprawidłowe wysokości okien (O3 - 8,65m; 07- 8,65m, OKNO_PIWNICY-9,1m). Proszę o podanie prawidłowych wartości.
6. Proszę o podanie minimalnej grubości bram jaką przewidział projektant aby został spełniony warunek dotyczące współczynnika przenikania ciepła.

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80 – 875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (58) 3214945, (58) 3214817, (58) 3214946 fax (58) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl



Część budowlana TCZEW:

1. W przedmiarze robót przewidziano termomodernizację styropianem i styrodurem grubości 12cm, natomiast w opisie budowlanym grub. 16cm. Proszę o podanie prawidłowej wartości.
2. Czy dla stolarki okiennej PCV wymóg profilu klasy A jest konieczny?

W związku ze znaczną ilością niejednoznaczności w dokumentacji projektowej oraz oczekiwaniem na odpowiedzi odnośnie zadanych pytań wnoszę o przedłużenie terminu składania ofert. Otrzymane doprecyzowanie będą w znaczący sposób wpływać na wartość kosztorysową robót, a przy niektórych pozycjach i działach będziemy musieli oczekiwać na wyceny od producentów (np. stolarki).

ODPOWIEDZI:

Część budowlana GDAŃSK:

Ad. 1, 2, 3, 4, 5

Dla budynku KWP w Gdańsku ul. Podwałe Przedmiejskie 2-4 załączony przedmiar określa zakres robót do wykonania i dotyczy to pkt. 1,2,3,4,5.

Ad. 6

Brama ma mieć grubość spełniającą wymóg wystąpienia współczynnika przenikania ciepła $U=1,8 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$.

Część budowlana TCZEW:

Ad. 1

Poniżej gruntu do listwy startowej docieplamy styrodurem o gr. 12 cm, powyżej listwy startowej styropianem fasadowym gr. 16 cm. Załączony przedmiar określa wartości do oferowania.

Ad. 2

Wymóg klasy A dla stolarki okiennej PCV jest konieczny.

Zamawiający-KWP w Gdańsku nie wyraża zgody na przedłużenie terminu, gdyż załączone przedmiary określają zakres robót, który należy przyjąć do ofertowania.

**STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku**

Ewa Samulak-Augustyn

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma faxem na nr tel. 58 32 14 810.

Wyk. w 1 egz.: zamieszczono na stronie internetowej: www.pomorska.policja.gov.pl, przesłano faksem/emailem do Wykonawców

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80 – 875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (58) 3214945, (58) 3214817, (58) 3214946 fax (58) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl

„Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.