

Gdańsk, dnia 28.05.2014 r.

Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
(znak sprawy 83/2014)
Cp.2380.1-83/2014, ID: 842 230

-----wg rozdzielnika-----

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż regałów archiwalnych dla KMP w Gdańsku

BZP NR 177672-2014 data zamieszczenia 27.05.2014 r

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIA:

1. Czy stelaże mogą być wykonane z kątownika 40 x 40 x 2 mm, przy zachowaniu obciążenia minimum 120 kg/półkę?
2. Czy regał zamiast 600 mm może mieć głębokość 585 mm?
3. Co rozumiemy Państwo pod pojęciem “profil kapeluszowy”?

ODPOWIEDZI:

Ad. 1

Zamawiający – KWP w Gdańsku dopuszcza kątowniki 40x40x2 mm, przy zachowaniu obciążenia minimum 120 kg/półkę.

Ad. 2

Zamawiający – KWP w Gdańsku nie dopuszcza regału o gł. 585 mm.

Ad. 3

Profil kapeluszowy przeznaczony do bezpośredniego montażu.

**STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku**

Ewa Samulak-Augustyn

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma faxem na nr tel. 58 32 14 810.

Wyk. w 1 egz.: zamieszczono na stronie internetowej: www.pomorska.policja.gov.pl, przesłano faksem/emailem do Wykonawców