

OZNACZENIA		brama garażowa BW 1	brama garażowa BW 2	brama garażowa BW 3	DRZWI ALUMINIOWE DZ 1	DRZWI ALUMINIOWE DZ2		DRZWI ALUMINIOWE DZ2* -EI60	DRZWI ALUMINIOWE DZ3		DRZWI ALUMINIOWE DZ4	DRZWI ALUMINIOWE DZ4* - EI60	DRZWI ALUMINIOWE DZ5
SCHEMAT													
WYMIARY ZESTAWCZE		360 X 260	240 X 260	240 X 260	235 X 275	100 X 210	100 X 210	100 X 210	90 X 210	90 X 210	140 X 210	140 X 210	275 X 275
wymiary w świetle ościeży	So	3600	2400	2400	2400	1100	1100	1100	1000	1000	1500	1500	2800
	Ho	2600	2600	2600	2750	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2800
wymiary zewn. skrzydła	Sz	3550	2350	2350	2350	1000	1000	1000	900	900	1400	1400	2750
	Hz	2500	2500	2500	2710	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2750
SKRZYDŁO		_____	_____	_____	PRAWIE	PRAWIE	LEWE	LEWE	PRAWIE	LEWE	PRAWIE	PRAWIE	PRAWIE
POZIOM - 1		_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
POZIOM 0		1 SZT	6 SZT	2 SZT	1 SZT	1 SZT	2 SZT	1 SZT	1 SZT	_____	1 SZT	1 SZT	1 SZT
POZIOM 1		_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
PODDASZE		_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
OGÓŁEM		1 SZT	2 SZT	2 SZT	1 SZT	3 SZT		1 SZT	1 SZT		1 SZT	1 SZT	1 SZT
UWAGI		WYMIARY DRZWI ZWERYFIKOWAĆ Z KATALOGIEM PRODUCENTA DRZWI : DZ 1, DZ2, DZ3, DZ4, DZ5, D1, wyposażać w samozamykacze											

OZNACZENIA		DRZWI ALUMINIOWE D1	DRZWI ALUMINIOWE D2	DRZWI PŁYCINOWE D3		DRZWI PŁYCINOWE D4		DRZWI PŁYCINOWE D5		DRZWI PŁYCINOWE D6		DRZWI STALOWE ANTYWŁAMANIOWE D7		wyłaz dachowy
SCHEMAT														

- UWAGA:**
1. Stalarka zewnętrzna z profili aluminiowych MB-70 CW HI firmy Aluprof lub równoważny. Szklenie szkłem zespolonym bezpiecznym 33.1/16Ar/4T U = 1,0 W/m2 xK firmy Pressglass lub równoważne, kolor NCS - S 7505 B.
2. Stalarka wewnętrzna do pomieszczeń technicznych z profili aluminiowych MB-45 firmy Aluprof lub równoważnych. Szklenie szkłem bezpiecznym hartowanym ESG gr. 5 mm firmy Pressglass lub równoważne.
3. Na drogach ewakuacyjnych minimalne wymiary przejścia po otwarciu prostopadłym 120 x 200 cm (90 + 30), zastosowane zamknięcia (gałka - klamka) w drzwiach powinny umożliwiać ewakuację z budynku, przeszklenia oznakować w sposób widoczny. Drzwi wyposażać w samozamykacze.
4. Stalarka drzwiowa wewnętrzna - drzwi płytowe z wypełnieniem z płyty wiórowej, z okleiną naturalną zabezpieczoną lakierami utwardzonymi w technologii UV. Minimalne wymiary przejścia po otwarciu prostopadłym 90 x200 cm, bez progów (ze szczeliną powietrzną pod skrzydłem drzwi). Stalarka drzwiowa do pomieszczeń sanitarnych (łazienki, toalety) musi posiadać kratki nawiewne lub podcięcia nawiewne o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2. Drzwi do łazienek wyposażać w zamki zapadkowe typu łazienkowego. Kolorystyka wg projektu aranżacji wnętrz.
5. Bramy wjazdowe segmentowe LPU 40 firmy Hormann lub równoważne, ocieplone z aluminiową ramą NF/WF oraz z drzwiami przejściowymi w bramach BW3. Prowadzenie typu L z napędem sterowanym za pomocą pilota, stacyjki usytuowanej wewnątrz do sterowania ręcznego. Bramę wyposażać w mechanizm do otwierania ręcznego w przypadku zaniku prądu, system fotokomórek przy wjazdach do garaży.

ARTEKON ZBIGNIEW BUREK

ul.Danusi 5/11,80-434 Gdańsk tel.,58 718 68 54,tel. kom. 502 505 434, biuro.artekton@wp.pl

Obiekt: Komenda Powiatowa Policji w Lęborku, Lębork ul. Toruńska 5, dz.nr 21/3
Nazwa rysunku: wykaz stolarki drzwiowej

Inwestor: Wojewódzka Komenda Policji w Gdańsku, DLA BUDYNKU NR II
80-819 Gdańsk ul. Okopowa 15

Projektant: mgr inż. arch. Zbigniew Burek upr. w spec. arch. 466/POOKK/2012

Sprawdził: mgr inż. arch. Piotr Bartkowiak upr. w spec. arch. KPOKK IA 65/2009

Opracował: Szymon Kubicki

Branża: ARCHITEKTURA Data: 27.10.2103r Skala: 1 : 100 Nr rys.: 13/A