

Gdańsk, dnia 12.06.2014 r.

Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
(znak sprawy 86/2014)
Cp.2380.1-86/2014, ID: 849342

-----wg rozdzielnika-----

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację siedziby KPP w Wejherowie przy ul. Dworcowej 14

BZP NR 182830-2014 data zamieszczenia 30.05.2014 r

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIA:

1. Jaki zaprojektowano typ separatora wymianionego w poz.13 i 13 przedmiaru kanalizacji deszczowej ? Użyte określenia (zwłaszcza w poz. 14 "Separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem piasku i 12-krotnym by-passem na deszcz nawalny Qn 15 l/s" są niezrozumiałe, albo zbyt ogólne.
2. Brak badań geologicznych gruntu, a w przedmiarach nie uwzględniono wymiany gruntu. Czy miejscowy grunt nadaje się do zasupki i jest zagęszczalny?
3. Jaki jest rodzaj, typ i wielkość zbiornika na wodę deszczową i regulatora przepływu?
4. Proszę o uzoelnienie specyfikacji technicznej o elementy wyszczególnione w niniejszym zapytaniu, tj. separatry, zbiornik i regulator,.

ODPOWIEDZI:

ad. 1 – Separator substancji ropopochodnych koalescencyjny z wewnętrznym 12-krotnymby-passem, zintegrowany z osadnikiem:
-przepustowość nominalna 8l/s
- przepustowość maksymalna 96 l/s
- pojemność osadnika 2,7 m³
- objętość gromadzonego oleju 0,57 m³
np. BLUE SUPER MAX BS-8/96-2,7-2,0 firmy PURATOR lub równoważny

- Separator dla myjni- Separator substancji ropopochodnych wirowo-koalescencyjny, zintegrowany z osadnikiem:

- przepustowość nominalna 3l/s

- pojemność osadnika 3,8 m³

np. BLUE SB03K-20-38-110/160N firmy PURATOR lub równoważny

ad. 2 – w przedmiarach należy uwzględnić wymianę gruntu

ad.3,4 – Regulator stożkowy o wydajności 8l/s, wys spiętrzenia max. 0,9m.

np. PUR – REG 8S firmy PURATOR lub równoważny

**STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku**

Ewa Samulak-Augustyn

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma faxem na nr tel. 58 32 14 810.

Wyk. w 1 egz.: zamieszczono na stronie internetowej: www.pomorska.policja.gov.pl, przesłano faksem/mailem do Wykonawców