

Gdańsk, dnia 13.06.2014 r.

Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
(znak sprawy 86/2014)
Cp.2380.1-86/2014, ID: 848126

-----wg rozdzielnika-----

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację siedziby KPP w
Wejherowie przy ul. Dworcowej 14**

BZP NR 182830-2014 data zamieszczenia 30.05.2014 r

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIA:

1. Proszę o podanie wymagań dla wykładzin podłogowych PCV lub wskazanie przykładowego produktu. Czy należy je przyjąć zgodnie z Księgą Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji?
2. Proszę o podanie wymagań dla gresu lub wskazanie przykładowego produktu. Czy należy je przyjąć zgodnie z Księgą Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji?
3. Proszę o doprecyzowanie wymagań odnośnie doświetlaczy piwnicznych.
4. Proszę o przesłanie rysunków detali balustrad i pochwyków, bo w dokumentacji dołączono tylko rys. nr. 32

ODPOWIEDZI:

Ad.1- wykładziny podłogowe PCV przyjąć zgodnie z Księgą Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji

Ad.2- materiały podłogowe typu gres przyjąć zgodnie z Księgą Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji

Ad.3- doświetlenie piwnic rozwiązano poprzez okna w ścianach zewnętrznych (wg zestawienia stolarki) zagłębione w studzienkach żelbetowych – wg załączonego rysunku przekroju uzupełnionego o wymiary studni rys. Nr 11, wymiary poziome studzienek na rysunkach rzutów. Studzienki zabezpieczono od góry kratą stalową wg. Rysunku detali nr 19.

Ad. 4 - w załączeniu dodatkowy rysunek rysunek detali balustrad i pochwyków.
Załączniki : rysunki 2 szt.

**STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku**

Ewa Samulak-Augustyn

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma faksem na nr tel. 58 32 14 810.

Wyk. w 1 egz.: zamieszczono na stronie internetowej: www.pomorska.policja.gov.pl, przesłano faksem/emailem do Wykonawców

