

Gdańsk, dnia 17.06.2014 r.

Komenda Wojewódzka Policji  
w Gdańsku  
Sekcja Zamówień Publicznych  
(znak sprawy 86/2014)  
Cp.2380.1-86/2014, ID: 848126, 854213

-----  
-----wg rozdzielnika-----  
-----

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację siedziby KPP w Wejherowie przy ul. Dworcowej 14**

*BZP NR 182830-2014 data zamieszczenia 30.05.2014 r*

*Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.06.2014 r BZP NR 127849-2014*

*Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 17.06.2014 r BZP NR 205276-2014*

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

**PYTANIA:**

1. Jak traktować załączone do materiałów przetargowych przedmiary - jako materiały pomocnicze, czy też jako obowiązujące oraz jaka jest waga tych przedmiarów w stosunku do projektu wykonawczego i specyfikacji?
2. Brak informacji o sposobie postępowania z istniejącym uzbrojeniem terenu, sposobie ewentualnych likwidacji (wymiana po istniejących trasach? nowe trasy z pozostawieniem w gruncie starych przewodów? nowe trasy z usunięciem z gruntu starych przewodów? Proszę o konieczne uzupełnienia projektów wykonawczych i przedmiarów.
3. W załączonej na stronie internetowej dokumentacji nie udostępniono szczegółów projektowanych ogrodzeń: ogrodzenia terenu i ogrodzenia kopców dla psów oraz bramy i furtki. Prosimy o uszczegółowienie parametrów wymaganych ogrodzeń poprzez podanie wysokości i typu ogrodzenia. Czy w wycenie należy uwzględnić fundament wylewany, czy systemową podmurówkę?
4. Brak również szczegółowego rozwiązania dotyczącego wiaty śmietnikowej. Prosimy o uszczegółowienie tego elementu robót.

**ODPOWIEDZI:**

**Ad. 1**

załączony do materiałów przetargowych przedmiar stanowi równoważny materiał przetargowy a zauważone na etapie projektu różnice winny zostać wskazane przez oferenta.

**Ad. 2**

Istniejące sieci należy odłączyć, unieczynnić bez demontażu.

**Ad. 3**

W załączeniu przedkładamy rysunki dotyczące szczegółów projektowanych ogrodzeń : ogrodzenia terenu i ogrodzenia kopców dla psów oraz bramy i furtki. Ogrodzenie działki – wysokość 2,4 m , panelowe na fundamencie pełnym zgodnym z przedmiarem. Fundament może być betonowy wylewany lub być prefabrykowany systemowy. Ogrodzenie jak np. w załączonym katalogu.

**Ad. 4**

W załączeniu rysunki wiaty śmietnikowej.

Jednocześnie Zamawiający – KWP w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust.6 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, informuje, że przedłuża:

- termin składania ofert – 23.06.2014r do godz. 08:50.
- termin otwarcia ofert – 23.06.2014r. o godz.09:00

**STARSZY SPECJALISTA  
Szekji Zamówień Publicznych  
KWP w Gdańsku**

**Ewa Samulak-Augustyn**

**Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma faxem na nr tel. 58 32 14 810.**

Wyk. w 1 egz.: zamieszczono na stronie internetowej: [www.pomorska.policja.gov.pl](http://www.pomorska.policja.gov.pl), przesłano faksem/emailem do Wykonawców