

..... wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę części stolarki okiennej w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, ul. Okopowa 15, dz. Nr 150, obr.99 Gdańsk /na terenie zamkniętym/.

BZP 190252 z dnia 05-06-2014

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęło nw. pytanie, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIE:

Pytanie odnośnie gatunku drewna z jakiego mają być wykonane okna oraz koloru dla całej stolarki.

ODPOWIEDŹ:

Zaleca się wykonanie okien z drewna klejonego, malowanego na kolor biały, okna zespolone trzyszybowe, szklenie z szyb zapewniających odpowiednią izolacyjność (3 szyby, zewnętrzna klejona z dwóch tafli 5 mm i 4 mm z folią pomiędzy), zabezpieczonych przed parowaniem, wyposażonych w nawiewniki higrosterowane, przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej.

STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Ewa Samulak– Augustyn

Wyk. w 1 egz.:

- przesłano Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz zamieszczono na stronie:
www.pomorska.policja.gov.pl