


OZNACZENIA:

- 1 – Gazowy kocioł kondensacyjny
- 2 – Logamax plus GB162–65 o mocy 65kW
- 3 – Pojemnościowy podgrzewacz wody
- 4 – Logalux SU200 W o pojemn. V=200dm³
- 5 – Naczynie wzbiorcze przeponowe typ 80 N Reflex
- 6 – Rozdzielacz zasilania DN100
- 7 – Rozdzielacz powrotu DN100
- 8 – Pompa cyrkulacyjna c.w.u.
- 9 – Pompa obiegowa C.O.
- 10 – Zawór mieszający trójdrogowy
- 11 – Pompa ładująca podgrzewacz c.w.u.
- 12 – Zawór bezpieczeństwa membranowy
- 13 – Zawór bezpieczeństwa membranowy

RZUT KOTŁOWNI

SKALA 1:20

	Architektoniczna Pracownia Autorska PRO ARTE sp. z o.o. arch. R. i W. Kupść 81-867 Sopot, ul. Krasickiego 10/7, tel/fax (48-58) 551-34-60		NR RYS.
			2
OPRACOWANIE	Projekt wykonawczy kotłowni gazowej i inst. gazu		BRANŻA
TEMAT	Modernizacja budynku Komendy Policji w Żukowie Żukowo, ul. Polna 2B, dz. nr 417/2		KOTŁOWNIA
AUTOR	IME i NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
OPRACOWAŁ	mgr inż. G. Jeśman-Smudzynska	POM/0235/P00S/11	DATA
SPRAWDZIŁ	inż. Jolub Borowiak		
	mgr inż. Jacek Korniak	POM/0241/P00S/11	