


Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych

Schemat adresowania systemu awaryjnego



Centralka usytuowana
na ścianie w pomieszczeniu dyżurki 1.11

Zasilanie YDY 3x1,5mm2 z RP1 obw. nr 13

YTKSYekw 1x2x0,8mm2

Adres oprawy	Poziom	Numer pomieszczenia	Symbol	Nazwa oprawy
01.001	plmtrca	0.1	AW1	LOVANTO NO 3W RS SE 2H
01.002	plmtrca	0.1	EW2	INFINITY AC RS 1,2W SA 2H
01.003	plmtrca	0.1	AW1	LOVANTO NO 3W RS SE 2H
01.004	plmtrca	0.1	EW1	INFINITY BR S1,1W SA 2H
01.005	plmtrca	K.1	AW2	LOVANTO NO 3W RS SE 2H
01.006	plmtrca	K.1	EW2	INFINITY AC RS 1,2W SA 2H
01.007	plmtrca	K.1	AW2	LOVANTO NO 3W RS SE 2H
01.008	plmtrca	0.19	EW2	INFINITY BR S1,1W SA 2H
01.009	plmtrca	0.11	AW2	LOVANTO NO 3W RS SE 2H
01.010	plmtrca	0.19	AW1	LOVANTO NO 3W RS SE 2H
01.011	plmtrca	0.16	EW1	INFINITY BR S1,1W SA 2H

Adres oprawy	Poziom	Numer pomieszczenia	Symbol	Nazwa oprawy
02.001	prater	wyjście ewsk	HEUCS	HM RS HRT-200 LED
02.002	prater	1.2	EW2	INFINITY AC RS 1,2W SA 2H
02.003	prater	1.2	AW4	LOVANTO NO 3W RS SE 2H
02.004	prater	1.2	AW4	LOVANTO NO 3W RS SE 2H
02.005	prater	1.2	AW4	LOVANTO NO 3W RS SE 2H
02.006	prater	1.2	AW3	INFINITY BR S1,1W SA 2H
02.007	prater	1.2	EW1	LOVANTO PC 3W RS SE 2H
02.008	prater	1.2	EW1	INFINITY BR S1,1W SA 2H
02.009	prater	1.2	AW4	LOVANTO NO 3W RS SE 2H
02.010	prater	wyjście ewsk	HEUCS	HM RS HRT-200 LED
02.011	prater	1.21	EW2	INFINITY AC RS 1,2W SA 2H
02.012	prater	1.21	AW4	LOVANTO NO 3W RS SE 2H
02.013	prater	1.21	EW1	INFINITY BR S1,1W SA 2H
02.014	prater	1.21	AW3	LOVANTO PC 3W RS SE 2H
02.015	prater	1.21	AW3	LOVANTO PC 3W RS SE 2H

Adres oprawy	Poziom	Numer pomieszczenia	Symbol	Nazwa oprawy
03.001	lpetto	2.6	AW4	LOVANTO PC 3W RS SE 2H
03.002	lpetto	2.1	AW3	LOVANTO PC 3W RS SE 2H
03.003	lpetto	2.1	AW3	LOVANTO PC 3W RS SE 2H
03.004	lpetto	2.1	EW2	INFINITY AC RS 1,2W SA 2H
03.005	lpetto	14 SCH	AW4	LOVANTO NO 3W RS SE 2H
03.006	lpetto	14 SCH	AW2	LOVANTO NO 3W RS SE 2H
03.007	lpetto	2.19	EW2	INFINITY AC RS 1,2W SA 2H
03.008	lpetto	2.19	AW3	LOVANTO PC 3W RS SE 2H
03.009	lpetto	2.16	EW1	INFINITY BR S1,1W SA 2H

				NR RYS.
Architektoniczna Pracownia Autorska PRO ARTE sp. z o.o. arch. R. i W. Kupść 81-667 Sopot, ul. Krosnickiego 10/7, tel./fax (48-58) 551-34-60				EW12
Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych				BRANŻA
TEMAT: Modernizacja budynku Komendy Policji w Żukowie				ELEKTRYCZNA
Żukowo, ul. Polna 2B, dz. nr 417/2				
AUTOR	IME i NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Zbigniew Behrendt	POM/0001/PW0E/13		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Szymon Zapodka	POM/0205/PW05/10		XII.2013r