

Projekt instalacji elektrycznych
Rzut piwnic
Instalacje przewodów wyrównawczych


Ø MPW -miejscowe podłączenie wyrównawcze (zacisk) zasilane z LSW przewodem LgYzo4mm²

TABELA POMIESZCZEŃ

NR. POM	POMIESZCZENIE	POW. (m ²)
a	b	c
	Cz. istniejąca – adaptacja	
0.1	Korytarz	13,02
0.2	Magazyn gosp. (wodomierz)	2,51
0.3	Magazyn gospodarczy	8,49
0.4	Magazyn gospodarczy	9,92
0.5	Magazyn gospodarczy	7,62
0.6	Magazyn dowodów rzeczowych	6,07
0.7	Składnica akt	7,51
	Razem	55,14
	Cz. projektowana – dobudowa	
0.8	Magazyn podręczny	5,56
0.9	Pom. porządkowe	3,51
0.10	Wc ogólnodostępne	3,47
0.11	Szatnia damska	4,68
0.12	Umywalnia damska	3,50
0.13	Pokój socjalny	10,49
0.14	Suszarnia	7,73
0.15	Umywalnia męska	11,55
0.16	Szatnia męska	23,89
0.17	Pokój odprow (notatek)	22,20
0.18	Magazyn NPP	11,03
0.19	Korytarz	14,68
K.1	Klatka schodowa	14,52
	Razem	136,81
	OGÓŁEM	191,95

RZUT PIWNIC

SKALA 1:50

				Architektoniczna Pracownia Autorska PRO ARTE sp. z o.o. arch. R. i W. Kupść 81-867 Sopot, ul. Krasińskiego 10/7, tel/fax (48-58) 551-34-60	NR. RYS. EW22
OPRACOWANIE	Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej				BRANŻA
TEMAT	Modernizacja budynku Komisariatu Policji w Żukowie Żukowo, ul. Polna 2B, dz. nr 417/2				ELEKTRYCZNA
AUTOR	IMIE I NAZWISKO mgr inż. Zbigniew Behrendt	NR. UPRAWNIEN POM/0001/PWOE/13	PODPIS	DATA	
OPRACOWAŁ					
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Szymon Zapadka	POM/0205/PWO5/10			

LgYzo 10mm²
z GSW na parterze

LgYzo 10mm²

LgYzo 10mm²

lokalna szyna wyrównawcza (LSW)

Rp0

tablica płytowa elektryczna

nadmuch powietrza z nagrzewnicą "Neolux"

nadmuch powietrza z nagrzewnicą "Neolux"