

Projekt instalacji elektrycznych

Rzut piwnic

Instalacja oświetlenia podstawowego

TABELA POMIESZCZEŃ

NR. POM.	POMIESZCZENIE	POW. (m <sup>2</sup> )
a	b	c
0.1	Cz. istniejąca – adaptacja	
0.1	Korytarz	13,02
0.2	Magazyn gosp. (wodomierz)	2,51
0.3	Magazyn gospodarczy	8,49
0.4	Magazyn gospodarczy	9,92
0.5	Magazyn gospodarczy	7,62
0.6	Magazyn dowodów rzeczowych	6,07
0.7	Składnica okł.	7,51
	Razem	55,14
	Cz. projektowana – dobudowa	
0.8	Magazyn podręczny	5,56
0.9	Pom. porządkowe	3,51
0.10	Wc ogólnodostępne	3,47
0.11	Ścibnia damska	4,68
0.12	Unywalnia damska	3,50
0.13	Pokój socjalny	10,49
0.14	Susznarnia	7,73
0.15	Unywalnia męska	11,55
0.16	Ścibnia męska	23,89
0.17	Pokój odpraw (niełatek)	22,20
0.18	Magazyn NPP	11,03
0.19	Korytarz	14,68
K.1	Klatka schodowa	14,52
	Razem	136,81
	OGÓŁEM	191,95

INSTALACJA ELEKTRYCZNA-LEGENDA  
OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

	LUG LIGHT FACTORY LSTR NT BASIC PLX IP44 2X26W	11 szt.
	LUG LIGHT FACTORY LUGSTAR nt BASIC 2x26W	-
	LUG LIGHT FACTORY ATL 2x18W, IP65	10 szt.
	LUG LIGHT FACTORY ATL 2x36W, IP 65	6 szt.
	LUG LIGHT FACTORY ATL 2x58W, IP65	3 szt.
	LUG LIGHT FACTORY RYX 2x36W, IP44	4 szt.
	LUG LIGHT RASTER 4x16W	2 szt.
	LUG LIGHT FACTORY PWRLG AS 150W	-
	LUG LIGHT FACTORY RND0 2x9W IP65	-
	LUG DECOR CIRRUSS 2x35W	4 szt.
	LUG CLASSIC ECO LED 48W	-
	LUG ARGUS WALL 2, 1x28W	3 szt.
	OPRAWA ZEWNĘTRZNA ASYMETRYCZNA POWER LUG IP65, 150W	-
	OPRAWA WANDALOODPORNA, ROSTOCK IK 10, IP65 2x26W (KOSZT MIN.350ZŁ ZA SZT.)	-

INSTALACJA ELEKTRYCZNA-LEGENDA  
SYMBOLI ELEKTRYCZNYCH

	WYŁĄCZNIKA CHWILOWY P/T IP20	1 szt.
	WYŁĄCZNIK ŚWIATŁA 1-BIEGUNOWY P/T POJEDYŃCZY, H=od 1,20m do 1,40m IP44	7 szt.
	WYŁĄCZNIK ŚWIATŁA 1-BIEGUNOWY P/T POJEDYŃCZY, H=od 1,20m do 1,40m IP20	10 szt.
	WYŁĄCZNIK ŚWIATŁA ŚWIECZNIKOWY P/T POJEDYŃCZY, H=od 1,20m do 1,40m IP20	5 szt.
	WYŁĄCZNIK ŚWIATŁA SCHODOWY P/T POJEDYŃCZY, H=od 1,20m do 1,40m IP20	4 szt.
	WYŁĄCZNIK ŚWIATŁA KRZYŻOWY P/T POJEDYŃCZY, H=od 1,20m do 1,40m IP20	1 szt.
	WYPUST 230V	—

RZUT PIWNIC

SKALA 1:50

	NR PIS. PRO ARTE sp. z o.o. arch. R. i W. Kupiec ul. 31 Stycznia, Wrocław 50-107, tel./fax (48-53) 551-34-60	EW6
OPRACOWANIE	Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej	BRANŻA
TEMAT	Moderнизacja budynku Komisariatu Policji w Żukowie Żukowo, ul. Polna 2B, dz. nr 417/2	ELEKTRYCZNA
AUTOR	MIECISŁAW KOSKO mgr inż. Zbigniew Behrendt	PROJEKT
OPRACOWAŁ		DATA
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Szymon Zopolski	POM/0205/PW05/10

UWAGA:

W pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych wentylatory zasilane z podtrzymaniem napięcia z obwodów oświetleniowych.

Włączanie przez łącznik oświetlenia przy drzwiach.