



- LEGENDA:
- -Projektowane przewody stalowe zasilania i powrotu co, prowadzone do rozdzielaczy
 - -Projektowane przewody zasilania i powrotu co z rozdzielaczy, prowadzone w podłogę, z PE-XC w osłonie antydyfuzyjnej
 - ▬ -Grzejnik płytowy
 - 21s/600/1200 1201 W -typ grzejnika/ wysokość/ długość -zapotrzebowanie na moc grzejną
 - ⊙ -Projektowany pion instalacji co
 - R1/4 -Projektowany rozdzielacz indywidualny co nr 1 z czterema odgałęzieniami do grzejników

TABELA POMIESZCZEŃ

NR. POM	POMIESZCZENIE	POW. (m ²)	POSADZKI	ŚCIANY						UWAGI
				e	f	g	h	i	j	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Cz. istniejąca – adaptacja									
0.1	Korytarz	13,02	A							
0.2	Magazyn gosp. (wodomierz)	2,51	A							
0.3	Magazyn gospodarczy	8,49	A							
0.4	Magazyn gospodarczy	9,92	A							
0.5	Magazyn gospodarczy	7,62	A							
0.6	Magazyn dowodów rzeczowych	6,07	A							
0.7	Składowa akt	7,51	A							
	Razem	55,14								
	Cz. projektowana – dobudowa									
0.8	Magazyn podręczny	5,56	A							
0.9	Pom. porządkowe	3,51	A							
0.10	Wc ogólnodostępne	3,47	C							
0.11	Szatnia damska	4,68	C							
0.12	Umywalnia damska	3,50	C							
0.13	Pokój socjalny	10,49	A							Fartuch z glazury nad blatem
0.14	Suszarnia	7,73	A							
0.15	Umywalnia męska	11,55	C							
0.16	Szatnia męska	23,89	C							
0.17	Pokój odpraw (notatek)	22,20	A							
0.18	Magazyn NPP	11,03	A							
0.19	Korytarz	14,68	A							
K.1	Klatka schodowa	14,52	A							
	Razem	136,81								
	OGÓŁEM	191,95								

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA– RZUT PIWNIC

SKALA 1:100



Architektoniczna Pracownia Autorska
PRO ARTE sp. z o.o.
arch. R. i W. Kupść
81-867 Sopot, ul. Krasickiego 10/7, tel/fax (48-58) 551-34-60

NR RYS.

1

OPRACOWANIE Projekt wykonawczy instalacji c.o.

BRANŻA

TEMAT Modernizacja budynku Komisariatu Policji w Żukowie
Żukowo, ul. Polna 2B, dz. nr 417/2

SANITARNA

AUTOR mgr inż. G. Jesman-Smuczynska

OPRACOWAŁ Jakub Borowiak

SPRAWDZIŁ mgr inż. Jacek Korniak

NR UPRAWNIEN POM/0235/P00S/11

POM/0241/P00S/11

DATA