

Znak sprawy 122/2014
Cp.2380.1-122/2014

Gdańsk, dnia 11-09-2014

.....
..... wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wewnętrzne roboty remontowe w budynku, remont części pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach, ul. Warszawska 13
BZP 282848-2014 z dnia 26-08-2014

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 301348- 2014 dnia 10-09-2014 r.
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 193519-2014 dnia 11-09-2014 r.

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIE;

1. Prosimy o wskazanie gdzie występuje w specyfikacji i obmiarach ogrodzenie, ponieważ w dokumentacji umieszczonej na stronach internetowych w specyfikacji robót budowlanych ogrodzenie jest puste.
1. Prośba o sprecyzowanie rodzaju płyt OSB występujących na posadzkach, chodzi o grubość płyty i czy ma być frezowana z uwagi na występowanie dużych ilości jest to istotne co do ceny oferty.

ODPOWIEDŹ;

- Ad. 1 Ogrodzenie nie jest przedmiotem zamówienia.
Ad. 2 Płyta OSB 3, grubość 22 mm z felcem.

Ponadto, Zamawiający – Komenda Wojewódzka Policji działając na podstawie art. 38, ust.6 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych informuje, że przedłuża:

- termin składania ofert – 16-09-2014 r. do godz. 09;50
- termin otwarcia ofert – 16-09-2014 r. do godz. 10;00

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Ewa Samulak- Augustyn

Wyk. w 1 egz.:

- przesłano Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz zamieszczono na stronie:
www.pomorska.policja.gov.pl