

Nr sprawy - 129/2014
Cp. 2380.1 – 129/2014

Gdańsk, 26 września 2014 roku

.....
..... wg rozdzielnika
.....

*dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót remontowych w budynku Komendy Powiatowej Policji w KWIDZYNIE ul. Kościuszki 30.
BZP nr 315714 -2014 z dnia 23.09.2014r.*

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęło nw. pytanie, na które poniżej udziela odpowiedzi.

PYTANIA:

1. Proszę o wyjaśnienie ilości stolarki drzwiowej p. poż. EI 30 i antywłamaniowej kl. C w poz. 21 kosztorysu nakładczego na roboty budowlane KPP Kwidzyn. Przedmiar robót w poz. 21 wynosi 3,60m² co powinno stanowić 2 szt. drzwi o wymiarach 0,90 x 2,00m a w nakładach materiałowych wymieniono 4 szt. tych drzwi.

ODPOWIEDZI:

Ad. 1

W poz. 21 kosztorysu na roboty budowlane w budynku KPP Kwidzyn dotyczącej montażu drzwi antywłamaniowych kl. C o odporności pożarowej EI 30 obmiar 3,60m² jest poprawny. Należy przyjąć drzwi w ilości 2 szt.

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Ewa Samulak - Augustyn

Wyk. w 1 egz.: zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.pomorska.policja.gov.pl, przesłano na adresy e-mail lub faksem na nr Wykonawców.
Podpisany oryginał dokumentu znajduje się u Zamawiającego!

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80-875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 faks (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl
www.pomorska.policja.gov.pl