

Gdańsk, dnia 02.12.2014 r.

Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
(znak sprawy 148/2014)
Cp.2380.1-148/2014, ID: 962162, 962273, 962296,962604

-----wg rozdzielnika-----

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na generalne wykonawstwo robót pn :
„Komisariat Policji Gdańsk Śródmieście – budowa nowej siedziby” wraz z opracowaniem projektu wykonawczego**

Ogłoszenie o zamówieniu TED nr 2014/S 212-374688 z dnia 04.11.2014 r

Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 31.10.2014r- TED NR 2014/S 213-376401z dnia 05.11.2014 r

Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 04.11.2014r- TED NR2014/S 214-378238 z dnia 06.11.2014 r

Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 14.11.2014r – TED NR 2014/S 223-393371 z dnia 19.11.2014 r

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

1. Zamawiający określił jako jeden z elementów przedmiotu zamówienia , wykonanie projektu wykonawczego, prosimy o potwierdzenie , że Zamawiający przekaże Wykonawcy prawa autorskie do projektu budowlanego.?

ODPOWIEDŹ:

Tak. Zamawiający przekaże Wykonawcy prawa autorskie do projektu, w zakresie umożliwiającym kontynuację prac projektowych związanych z przedmiotem zamówienia w celu opracowania projektu wykonawczego.

2. W nawiązaniu do odpowiedzi nr 19 pkt. I ppkt. 1.2 z dnia 01.12.2014r. prosimy o wyjaśnienie, czy w celu spełnienia warunku dot. realizacji obejmującej roboty związane z budową lub rozbudową o wartości nie mniejszej niż 35.000.000,00 zł brutto, obejmującej swoim zakresem roboty wymienione w przedmiocie zamówienia, w tym min: specjalistyczne roboty związane posadowieniem budynku przy niekorzystnych warunkach geotechnicznych należy wykazać się wykonaniem realizacji obejmującej projekt wykonawczy?

Udzielona odpowiedź dotyczy realizacji przyszłego zadania przetargowego a nie spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

Pytanie nasze jest uzasadnione, gdyż nazwa i zakres przedmiotu zamówienia obejmuje oprócz budowy Komisariatu Policji opracowanie projektu wykonawczego. Prosimy o jednoznaczne stanowisko.

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający nie będzie wymagał referencji w zakresie projektu wykonawczego. Projekt wykonawczy jest tylko w zakresie realizacji zadania.

3. Oczekujemy również na odpowiedzi dot. pytań zadanych pismem w dniu 27.11.2014r.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający udzielił odpowiedzi.

4. Czy ściany działowe (wewnętrzne) mają być wykonane z płyty warstwowej o grubości 80 mm czy 100 mm ? w odpowiedziach jest informacja o płytach 100 mm, tak jest w opisie architektonicznym, natomiast na rysunkach SW1 jest podana 80 mm.

5. Czy ściany działowe (wewnętrzne) mają być pokryte obustronnie (powłoka wewnętrzna i zewnętrzna) w INOX powłoka ze stali nierdzewnej, jeżeli tak to proszę o wskazanie które to są ściany. Informacja jest zawarta w opisie architektonicznym pkt. 7.5 Ściany działowe.

ODPOWIEDŹ na pyt. 4 i 5

Ściany działowe w osiach 2 i 3 na całej długości z płyt warstwowych gr 10 cm, o obustronnych powłokach wewnętrznych - ze stali węglowej ocynkowanej , pozostałe ściany działowe gr 8 cm , o takich samych powłokach - ze stali węglowej ocynkowanej.

6. Proszę o wyjaśnienie nieścisłości pomiędzy rozpiętością suwnicy Q=7t.. Na przekroju AA rozpiętość wynosi 13,65m w opisie natomiast podana jest rozpiętość 14,2m

ODPOWIEDŹ:

Należy przyjąć rozpiętość zgodnie z rysunkiem przekroju A-A, która wynosi 13,65m. W opisie podano złą wartość.

7. Wg opisu łodzie będą podczipione pod suwnicę za pomocą pasów. Czy wycena ma obejmować pasy do suwnic oraz trawers z zawieszami?

ODPOWIEDŹ:

Tak. Wycena ma obejmować osprzęt jak w pytaniu.

**STARSZY SPECJALISTA
Szekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku**

Ewa Samulak-Augustyn

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma:

faxem na nr tel. 58 32 14 810

lub

na adres email : zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl

Wyk. w 1 egz.: faks, email, strona internetowa: www.pomorska.policja.gov.pl

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Szekcja Zamówień Publicznych
80-875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (58) 3214945, (58) 3214817, (58) 3214946 fax (58) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl