

Gdańsk, dnia 03.12.2014 r.

Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
(znak sprawy 148/2014)
Cp.2380.1-148/2014, ID: 963640, 963374,963315,963314

-----wg rozdzielnika-----

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na generalne wykonawstwo robót pn :
„Komisariat Policji Gdańsk Śródmieście – budowa nowej siedziby” wraz z opracowaniem projektu
wykonawczego*

Ogłoszenie o zamówieniu TED nr 2014/S 212-374688 z dnia 04.11.2014 r

Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 31.10.2014r- TED NR 2014/S 213-376401z dnia 05.11.2014 r

Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 04.11.2014r- TED NR2014/S 214-378238 z dnia 06.11.2014 r

Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 14.11.2014r – TED NR 2014/S 223-393371 z dnia 19.11.2014 r

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

1. Centrala telefoniczna: prosimy o doprecyzowanie parametrów systemu alarmowania i rozgłaszania poprzez głos/e-mail/sms. Ilu użytkowników/abonentów powinien obejmować system oraz ilu operatorów/administratorów powinno mieć możliwość równoczesnego zalogowania/zarejestrowania do systemu?

ODPOWIEDŹ:

System alarmowania i rozgłaszania musi umożliwiać jednoczesną pracę 2 operatorów/administratorów oraz obejmować 240 użytkowników/abonentów.

2. Centrala telefoniczna: Prosimy o doprecyzowanie ilu abonentów ma obejmować system IP DECT?

ODPOWIEDŹ:

System IP DECT umożliwił będzie pokrycie zasięgiem całej jednostki policji co Zamawiający rozumie jako budynek administracyjny oraz hangar.

System ma być wyposażony w 30 słuchawek IP DECT typu AAstra 610 lub równoważnych.

3. Odpowiedź na pytanie 1. punkt 6 d) prosimy o doprecyzowanie parametrów systemu alarmowania i rozgłaszania poprzez głos/e-mail/sms. Ilu użytkowników/abonentów powinien obejmować system oraz ilu operatorów/administratorów powinno mieć możliwość równoczesnego zalogowania/zarejestrowania do systemu?

ODPOWIEDŹ:

System alarmowania i rozgłaszania musi umożliwiać jednoczesną pracę 2 operatorów/administratorów oraz obejmować 240 użytkowników/abonentów.

4. Odpowiedź na pytanie 1. Punkt 2 cytat: "...interfejsy IP DECT w ilości niezbędnej do pokrycia zasięgiem całej jednostki policji....". Prosimy o doprecyzowanie ilu abonentów ma obejmować system IP DECT?

ODPOWIEDŹ:

System IP DECT umożliwił będzie pokrycie zasięgiem całej jednostki policji co Zamawiający rozumie jako budynek administracyjny oraz hangar.

System ma być wyposażony w 30 słuchawek IP DECT typu AAstra 610 lub równoważnych.

5. Odpowiedzi z dnia 01.12.2014 - Odpowiedź na pytanie 1. punkt 6 d) cytat: „System będzie posiadał zaimplementowane następujące usługi: (..) d) system alarmowania i rozgłaszania poprzez głos/e-mail/sms” - prosimy o doprecyzowanie parametrów systemu alarmowania i rozgłaszania poprzez głos/e-mail/sms. Ilu użytkowników/abonentów powinien obejmować system oraz ilu operatorów/administratorów powinno mieć możliwość równoczesnego zalogowania/zarejestrowania do systemu?

ODPOWIEDŹ:

System alarmowania i rozgłaszania musi umożliwiać jednoczesną pracę 2 operatorów/administratorów oraz obejmować 240 użytkowników/abonentów.

6. Odpowiedzi z dnia 01.12.2014 - Odpowiedzi na pytanie 1. cytat: „...interfejsy IP DECT w ilości niezbędnej do pokrycia zasięgiem całej jednostki policji....”. - Prosimy o doprecyzowanie ilu abonentów ma obejmować system IP DECT?

ODPOWIEDŹ:

System IP DECT umożliwił będzie pokrycie zasięgiem całej jednostki policji co Zamawiający rozumie jako budynek administracyjny oraz hangar.

System ma być wyposażony w 30 słuchawek IP DECT typu AAstra 610 lub równoważnych.

7. Drzwi przejściowe w bramie w przypadku funkcji ewakuacyjnej muszą otwierać się na zewnątrz. Tylko takie wykonanie jest możliwe. Z czego wynika zawarte w projekcie otwieranie drzwi do wewnątrz?

8. Jaką założyć kolorystykę zewnętrzną i wewnętrzną bram i drzwi?

ODPOWIEDŹ 7 i 8:

Potwierdza się otwieranie drzwi ewakuacyjnych w bramach garażowych w hangarze na zewnątrz – jest to rozwiązanie stosowane standardowo ,

Kolorystyka bram: kolor zewnętrzny RAL 9006 – dostępny w podstawowej paletce barw kolor wewnętrzny RAL 9002 – taki sam jak na płytach ściennych warstwowych od wewnątrz , również dostępny w podstawowej paletce.

Dot. odpowiedzi z dnia 03.12.2014 rok (pytosp 22)

- cena-85%, max. 85 pkt
- okres udzielonej gwarancji- 15%, max 15 pkt

zgodnie z udzieloną odpowiedzią z dnia z 14.11.2014 r (pytosp3) j.n.:

Okres udzielonej gwarancji
36 m-cy; 84 m - ce i powyżej

Liczba przyznawanych punktów odpowiednio:

0 15

Zamawiający będzie przydzielał punkty proporcjonalnie za każdy miesiąc powyżej minimalnego okresu gwarancji 36 m – cy wg poniższego wzoru:

$$p = \frac{(Ob - 36)}{(84 - 36)} \times 15$$

p – otrzymane punkty
Ob – okres udzielonej gwarancji w badanej ofercie

Zamawiający informuje, że za powyższe kryterium Wykonawca może otrzymać max **15 pkt** za 84 m-ce gwarancji i powyżej.

**STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku**

Ewa Samulak-Augustyn

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma:

faxem na nr tel. 58 32 14 810

lub

na adres email : zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl

Wyk. w 1 egz.:faks, email, strona internetowa: www.pomorska.policja.gov.pl