

Gdańsk, 7 listopada 2014 r.

Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
(znak sprawy 149/2014)
Cp.2380.1-149/2014
ID: 947271

dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zapewnienie 12 miesięcznej obsługi serwisowej dla eksploatowanych obecnie systemów zasilania gwarantowanego, zlokalizowanych w węzłach POL20, Pol35 POL300 sieci OST112*

*Ogłoszenie o zamówieniu BZP 368852-2014 z dnia 07.11.2014r
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 369886-2014 z dnia 07.11.2014r*

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje że, uzupełnia ogłoszenie i SIWZ - Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia

W załączeniu tabela nr 4 – Wykaz lokalizacji wraz z zainstalowaniem siłowni

STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Monika Sarach

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma faxem na nr tel. 058 32 14 810

Wyk. w 1 egz.: zamieszczono na stronie internetowej: www.pomorska.policja.gov.pl oraz przesłano faxe/e-maliem Wykonawcom

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych

80 – 875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810

e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl

Tabela nr 4. Wykaz Lokalizacji wraz z zainstalowanymi siłowniami

	Lp.	Lokalizacja	Typ Siłowni prostownikowo-inwertorowej 48V i 230V	Ilość Prostowników	Ilość Inwerterów	Sterownik	Baterie
Zadanie nr 1	1	KWP Gdańsk ul. Okopowa 15	Telzas-WSZ-11	6xPDJ48/67-3200W	12xFUH230/2,5kVa z elektronicznym bypassesem	PI1	2xBateria (24ogniwa typu 6OPzV600Ah)
	2	KWP Gdańsk ul. Okopowa 15	Telzas-SPP 19,2		8xFUG230/1,8kVa (1600VA)	MCSU	
	3	KWP Gdańsk ul. Okopowa 15	Telzas-SPP 19,2		4xFUG230/1,8kVa (1600VA)	MCSU	
	4	KWP Gdańsk ul. Okopowa 15	Telzas-SDD800	11xPDD48/67-3200W		MCSU	2xBateria (24ogniwa typu 8OPzV800Ah)
	6	KMP Gdańsk ul. Nowe Ogrody 27	Telzas WSZ-11	8xPDM 48/41-2000W	6xFUH 230/2,5kVa z elektronicznym bypassesem	PI1	2xBateria 70PzV 350 (24ogniwa typu 5OPzV 350 o pojemności 416Ah)
	7	KMP Sopot ul. Armii Krajowej 112A	Telzas WSZ-11	6xPDM 48/41-2000W	3xFUH 230/2,5kVa z elektronicznym bypassesem	PI1	2xBateria 70PzV 350 (24ogniwa typu 5OPzV 350 o pojemności 416Ah)
	8	KMP Gdynia ul. Portowa 15	Telzas WSZ-11	8xPDM 48/41-2000W	6xFUH 230/2,5kVa z elektronicznym bypassesem	PI1	2xBateria 70PzV 350 (24ogniwa typu 5OPzV 350 o pojemności 416Ah)
	9	KMP Słupsk ul. 3-Maja 1	Telzas WSZ-11	8xPDM 48/41-2000W	6xFUH 230/2,5kVa z elektronicznym bypassesem	PI1	2xBateria 70PzV 350 (24ogniwa typu 5OPzV 350 o pojemności 416Ah)
	10	KPP Bytów ul. Styp-Rekowskiego 2	Telzas WSZ-11	6xPDM 48/41-2000W	3xFUH 230/2,5kVa z elektronicznym bypassesem	PI1	2xBateria 70PzV 350 (24ogniwa typu 5OPzV 350 o pojemności 416Ah)
	11	KPP Lębork ul. Toruńska 5	Telzas WSZ-11	6xPDM 48/41-2000W	3xFUH 230/2,5kVa z elektronicznym bypassesem	PI1	2xBateria 70PzV 350 (24ogniwa typu 5OPzV 350 o pojemności 416Ah)
	12	KPP Malbork ul. Gn. De Gaullea 3	Telzas WSZ-11	6xPDM 48/41-2000W	3xFUH 230/2,5kVa z elektronicznym bypassesem	PI1	2xBateria 70PzV 350 (24ogniwa typu 5OPzV 350 o pojemności 416Ah)
	Zadanie nr 2	13	KPP Chojnice ul. Warszawska 13	ELTEK FLATPACK 1500	7xFLATPACK 48-1400W	4xDAC62234VF 230/3x1,2kVa z elektronicznym bypassesem	FLATPAC MCU
14		KPP Człuchów ul. Kasztanowa 17	ELTEK FLATPACK 1500	7xFLATPACK 48-1400W	4xDAC62234VF 230/3x1,2kVa z elektronicznym bypassesem	FLATPAC MCU	2xVRLA 48V EUROPOWER o pojemności 250Ah (24ogniwa DJ250)
15		KPP Kartuzy ul. Sambora 41	ELTEK FLATPACK 1500	7xFLATPACK 48-1400W	4xDAC62234VF 230/3x1,2kVa z elektronicznym bypassesem	FLATPAC MCU	2xVRLA 48V EUROPOWER o pojemności 250Ah (24ogniwa DJ250)

Zadanie nr 3	16	KPP Kościeryna ul. Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców	ELTEK FLATPACK 1500	7xFLATPACK 48- 1400W	4xDAC62234VF 230/3x1,2kVa z elektronicznym bypassem	FLATPAC MCU	2xVRLA 48V EUROPOWER o pojemności 250Ah (24ogniwa DJ250)
	17	KPP Kwidzyn ul. Kościuszki 30	ELTEK FLATPACK 1500	7xFLATPACK 48- 1400W	4xDAC62234VF 230/3x1,2kVa z elektronicznym bypassem	FLATPAC MCU	2xVRLA 48V EUROPOWER o pojemności 250Ah (24ogniwa DJ250)
	18	KPP Nowydwór Gdański ul. Kościuszki 10	ELTEK FLATPACK 1500	7xFLATPACK 48- 1400W	4xDAC62234VF 230/3x1,2kVa z elektronicznym bypassem	FLATPAC MCU	2xVRLA 48V EUROPOWER o pojemności 250Ah (24ogniwa DJ250)
	19	KPP Pruszcz Gdański ul. Wita Stwosza 4	ELTEK FLATPACK 1500	7xFLATPACK 48- 1400W	4xDAC62234VF 230/3x1,2kVa z elektronicznym bypassem	FLATPAC MCU	2xVRLA 48V EUROPOWER o pojemności 250Ah (24ogniwa DJ250)
	20	KPP Puck ul. Dworcowa 5	ELTEK FLATPACK 1500	7xFLATPACK 48- 1400W	4xDAC62234VF 230/3x1,2kVa z elektronicznym bypassem	FLATPAC MCU	2xVRLA 48V EUROPOWER o pojemności 250Ah (24ogniwa DJ250)
	21	KPP Starogard Gdański ul. Bohaterów Getta 2	ELTEK FLATPACK 1500	7xFLATPACK 48- 1400W	4xDAC62234VF 230/3x1,2kVa z elektronicznym bypassem	FLATPAC MCU	2xVRLA 48V EUROPOWER o pojemności 250Ah (24ogniwa DJ250)
	22	KPP Sztum ul. Sienkiewicza 7	ELTEK FLATPACK 1500	7xFLATPACK 48- 1400W	4xDAC62234VF 230/3x1,2kVa z elektronicznym bypassem	FLATPAC MCU	2xVRLA 48V EUROPOWER o pojemności 250Ah (24ogniwa DJ250)
	23	KPP Tczew ul. Kasprowicza 2	ELTEK FLATPACK 1500	7xFLATPACK 48- 1400W	4xDAC62234VF 230/3x1,2kVa z elektronicznym bypassem	FLATPAC MCU	2xVRLA 48V EUROPOWER o pojemności 250Ah (24ogniwa DJ250)
	24	KPP Wejherowo ul. Dworcowa 14	ELTEK FLATPACK 1500	7xFLATPACK 48- 1400W	4xDAC62234VF 230/3x1,2kVa z elektronicznym bypassem	FLATPAC MCU	2xVRLA 48V EUROPOWER o pojemności 250Ah (24ogniwa DJ250)
25	KWP Gdańsk ul. Okopowa 15	BPS (MSI)		7xDCI/G4-1200VA	Microstat- C		