

Komenda Wojewódzka
Policji w Gdańsku
znak sprawy – 48/2015
Cp-2380.1- 48/2015

Gdańsk 22 kwietnia 2015r

.....
..... wg rozdzielnika
.....

dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów budowlanych, sanitarnych i elektrycznych dla KWP w Gdańsku
Nr ogłoszenia BZP 88806-2015 z dnia 20.04.2015r*

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIA:

Dot. asortymentu elektrycznego:

- 1. Pozycja nr 1 czy zamawiający dopuszcza zastosowanie łącznika o stopniu szczelności IP54?***
- 2. Pozycja nr 13 Czy zamawiający dopuszcza wycenę żarówki E27 60W 24V, której trwałość wynosi 1000H. W chwili obecnej żaden producent i dostawca nie posiada w swojej ofercie takich żarówek o trwałości 2500 H***

ODPOWIEDZI:

Ad.1 Zamawiający nie dopuszcza łącznika – przycisku dzwonekowego o stopniu szczelności IP 54.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza żarówki 60 W, E-27, 24V o żywotności nie mniej niż 1000h.

(pismo Cp.2380.1-48/2015 z dnia 22.04.2015r- pyt. odp. do SIWZ).

STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Ewa Samulak - Augustyn

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma faxem na nr tel. 058 32 14 81

Wyk. w 1 egz.: zamieszczono na stronie internetowej: www.pomorska.policja.gov.pl oraz przesłano faxe/e-maliem Wykonawcom

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80 – 875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl