F.P.U. "ALT"

Tytuł projektu: Remont dachu budynku KP IV w Gdańsku ul Kaprów 14

Nr projektu	Nr arch. dok	Opracował:	Sprawdził:	Data
3/ALT15	003/3	A.Truskolawski	J. Majewski	15.05.215

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

Lp	Nazwa materiału	Oznaczenie schematowe	Dane techniczne	Producent	Jedn miary	Ilość	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	7
1.	Drut odgromowy stalowy ocynkowany		Fe/Zn Ø 8mm nr kat. DR8	ELKOBIS	kg	80	
2.	Bednarka stalowa ocynkowana		Fe/Zn Nr kat. B3x40mm	"	"	92	
3.	Skrzynka kontrolna do elewacji		nr kat.68.1	"	szt.	2	
4.	Iglica kominowa		H = 1m, Ø16mm, nr kat. 70.10	"	"	3	
5.	Iglica odgromowa		H = 1,5m Ø16mm, nr kat. 70.15	"	"	1	
6.	Uchwyt gąsiorowy uniwersalny		G5, nr kat.59.1	"	"	70	
7.	Uchwyt pod dachówkę skręcony		nr kat.11.2	"	"	64	
8.	Uchwyt pod dachówkę		nr kat.10.2	"	"	85	
9.	Uchwyt do drutu z kołkiem		nr kat.12.2.1	"	"	12	
10.	Złącze rynnowe		nr kat.3.1	"	"	20	
11.	Złączedo rury spustowej		nr kat.64.10	"	"	16	
12.	Uchwyt naprężny kabłąkowy		nr kat.27.1	"	"	8	
13.	Rura do naciągu		300mm nr kat.28.1	"	"	4	
14.	Pręt do naciągu		300mm nr kat.28.3	"	"	4	
15.	Zacisk linowy		nr kat.36.5	"	"	4	
16.	Złącze kontrolne 4 otworowe		nr kat.4.1	"	"	4	
17.	Złącze krzyżowe 4 otworowe		nr kat.1.2	"	"	20	
18.	Złącze trójnikowe		nr kat.54.1	"	"	10	
19.	Rura Arota		Typ DVK120mm	AROT	mb	3	

Opracowanie jest własnością FPU "ALT". 80-177 Gdańsk ul. Tymiankowa 14 tel 58 3495433 Udostępnianie i reprodukowanie - zastrzeżone