

F.P.U. "ALT"			Tytuł projektu: Remont dachu budynku KP IV w Gdańsku ul. Kaprów 14				
			Nr projektu	Nr arch. dok	Opracował:	Sprawdził:	Data
			4/ALT/15	003/3	inż. A.Truskolawski	mgr inż.J. Majewski	15.05.215
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA							
Lp	Nazwa materiału	Oznaczenie schematowe	Dane techniczne	Producent	Jedn miary	Ilość	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	7
A Materiały dla rozdzielnicy TG							
1.	Rozdzielnica podtynkowa	TG	Typ BF-UT-4/96-P, Nr art.. 289134 U _n -AC 230/415V 50/60Hz, U _i -AC 415V, I _n -125/160A	EATON	szt.	1	
2.	Rozłącznik izolacyjny	Q1	Typ IS-80/4 Nr art. 276281	"	"	1	
3.	Wyłącznik nadprądowy	F13;F14;F15	Typ CLS6-B2 Nr art. 269605	"	"	3	
4.	Wyłącznik nadprądowy	F5;F6;F8	Typ CLS6-B6/1N Nr art. 270439	"	"	6	
		F10;F11;F12					
5.	Wyłącznik nadprądowy	F1;F2;F7	Typ CLS6-B10/1N Nr art. 270440	"	"	8	
		F20;F21;F22					
		F23;F24					
6.	Wyłącznik nadprądowy	F4	Typ CLS6-B16/1N Nr art. 270442	"	"	1	
7.	Wyłącznik nadprądowy	F3;F9	Typ CLS6-C16/1N Nr art. 270454	"	"	2	
8.	Wyłącznik nadprądowy z modulem różnicowym	F16;F17;F19	Typ CKN6-C16/1N/B/003 Nr art. 241114	"	"	4	
9.	Lampka kontrolna	L1;L2;L3	Typ Z-EL/R230 Nr art. 284921	"	"	3	
10.	Rozłącznik izolacyjny	S1 ÷ S5	Typ IS-16/2 Nr art. 276255	"	"	5	
11.	Podstawa rozłącznika	QF1;QF2;QF3	Typ Z-SLS/NEOZ/3+N	"	"	3	
12.	Wtyk bezpiecznikowy dla Z-SLS/NEOZ	QF1;QF2;QF3	Typ Z-SLS/E-16A, Nr art.. 269007	"	"	3	
13.	Wtyk bezpiecznikowy dla Z-SLS/NEOZ	QF1;QF2;QF3	Typ Z-SLS/E- 25A Nr art.. 269009	"	"	3	
14.	Szyny do łączenia aparatów modułowych		Typ EVG-3P+3N/18 MODUL Nr art. 274161	"	"	2	
15.	Transformator	TR	Typ TR-G3/18 Nr art. 272483	"	"	1	
16.	Ochronnik przeciwprzepięciowy	FI	Typ DEHNguard M275 TNS Nr kat. 952400	DEHN	"	1	
17.	Kabel		Typ YDY-żo 5x4mm ²	Telefonika	mb.	15	
18.	Przewód		Typ YLYżo 16mm ²	"	mb.	10	
19.	Przewód		Typ YLYżo 25mm ²	"	mb.	10	
20.	Rura instalacyjna		PCV ø 16mm	"	mb.	20	
B Materiały dla rozdzielnicy T3							
1.	Szafka podtynkowa	T3	Typ KLV-U-3/42-DT, Nr art. 275550	EATON	szt.	1	
2.	Rozłącznik izolacyjny	Q1	Typ IS-32/4 Nr art. 276269	"	"	1	
3.	Wyłącznik nadprądowy	F1;F2;F3	Typ CLS6-B2 Nr art. 269605	"	"	3	
4.	Wyłącznik nadprądowy	F8 ÷ F12	Typ CLS6-B10/1N Nr art. 270440	"	"	5	
5.	Wyłącznik nadprądowy z modulem różnicowym	F4 ÷ F7	Typ CKN6-C16/1N/B/003 Nr art. 241114	"	"	4	
6.	Lampka kontrolna	L1;L2;L3	Typ Z-EL/R230 Nr art. 284921	"	"	3	
7.	Szyny do łączenia aparatów modułowych		Typ EVG-3P+3N/18 MODUL Nr art. 274161	"	"	2	
8.	Ochronnik przeciwprzepięciowy	FI	Typ DEHNguard M275 TNS Nr kat.952400	DEHN	"	1	