



1x100/0 3x1,5 obw. 0-4-poddasze
z R-41 do puszk. na poddaszu
zasilająca istn. oświetlenie poddasza
1x100/0 3x2,5 obw. 15 - poddasze
z R-41 do zasilania ms. gniazd
wyłączników na poddaszu

Legenda:

- gniazdo wyłyczne pojedyncze ze stykami ochronnymi 2P+Z (n/1) IP44 16A, 230V, 50Hz
- istn. oprona przenośna z podłączeniem do światłowod. linowych TS 2x18W, E15 z kłosem przezroczystym-rostopowa
- oprona przenośna z podłączeniem do światłówek linowych TS 2x28W, E15C z kłosem przezroczystym, rostopowa IP66
- numer obwodu oświetleniowego
- numer obwodu gniazd wyłkowych
- włącznik oświetleniowy pojedynczy, n/1 IP44 10A, 230V, 4C, 50Hz
- rozdzielnica R-robo zasilona z serwerowni z rozdzielni R-STK
- przewody kablowe układowe w rurkach osłonowych R-18

| | | | |
|---------------|---|-------------|---------|
| Opis: | Przebudowa i remont budynku 2A i budynku "B" oraz przebudowa pomostu i nadbudowa budynku "C" m.in. w celu dostosowania budynków do warunków p.poz. Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 27 | | |
| Inwestor: | KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU ul. Okopowa 15, 80-919 Gdańsk | | |
| Rysunek: | Plan instalacji oświetleniowej i gniazd wyłkowych- rzut poddasza | Nr rysunku: | E-42 |
| Faza: | Projekt wykonawczy | Data: | 12.2014 |
| Brutto: | elektryczna | Skala: | 1:100 |
| Projektant: | mgr inż. Marcin Gąbrowski upr. prog. nr POU/000019/2013 | Podpis: | |
| Sprawdzający: | mgr inż. Jacek Białak upr. prog. nr POU/000019/2013 | Podpis: | |
| Opracowanie: | | Podpis: | |