

.....
..... wg rozdzielnika.....
.....

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont wnętrza budynku
Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 27.
BZP ogłoszenie nr 302234-2016 z dnia 23.08.2016r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP nr 304234-2016 z dnia 01.09.2016r**

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIE:

Pytanie 1

Proszę o potwierdzenie informacji uzyskanej podczas wizji lokalnej: na terenie obiektu mogą pracować tylko pracownicy, którzy zostaną dopuszczeni przez KMP Nowe Ogrody na podstawie weryfikacji ich przeszłości kryminalnej. Proszę o podanie kryteriów tej weryfikacji.

Pytanie 2

Proszę o potwierdzenie informacji uzyskanej podczas wizji lokalnej: prace przy instalacjach teletechnicznych i teleinformatycznych mogą prowadzić tylko pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje? Proszę podać jakie.

Pytanie 3

Proszę o potwierdzenie informacji uzyskanej podczas wizji lokalnej: prace budowlane (skuwanie tynków, bruzdowanie spodu stropu) prowadzone w pomieszczeniu istniejącej (i funkcjonującej podczas prac) serwerowni będą odbywać się pod stałym nadzorem Zamawiającego? Czy prace te mają być prowadzone w sposób bezpyłowy, z zastosowaniem metod bezpyłowych lub z zastosowaniem odpowiednich środków zaradczych zapewniających czystość i przy tym odpowiednią wymianę powietrza dla serwerów i innych funkcjonujących urządzeń? Czy te dodatkowe koszty powyższych zabezpieczeń i utrudnień należy dodatkowo ująć w pozycji 38 d.5 kosztorysu budowlanego (KNR-W 4-01 1216-01 Zabezpieczenie podłóg folią - analogia zabezpieczenie urządzeń w serwerowni podczas robót wzmocnienia stropu)?

Pytanie 4

Czy pionowy kanał kablowy ciągnący się przez wszystkie kondygnacje ma posiadać drzwiczki rewizyjne? Jeśli tak proszę o podanie ich parametrów, ilości oraz dodanie odpowiedniej pozycji kosztorysowej?

Pytanie 5

Z wizji lokalnej wynika, że przy wykonywaniu pionowego kanału kablowego w korytarzu przez wszystkie kondygnacje konieczne będzie przekładanie istniejących poziomych instalacji, tras i koryt kablowych? Proszę o dodanie odpowiedniej pozycji do przedmiaru robót.

ODPOWIEDZI:

Ad.1

na terenie obiektu będą mogli przebywać i wykonywać roboty budowlane tylko pracownicy,

którzy przejdą pozytywną weryfikację dokonaną przez właściwe służby Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku i zostaną dopuszczeni do przebywania na terenie obiektów służbowych Policji. Pracownicy dozoru technicznego i pracownicy fizyczni sprawdzani są pod kątem karalności oraz toczących się postępowań w sprawach o przestępstwo.

Ad. 2

Prace przy instalacjach teletechnicznych i teleinformatycznych mogą prowadzić pracownicy legitymujący się wpisem na Listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego

Ad. 3

Prace budowlane przewidziane do wykonania w pomieszczeniu serwerowni będą prowadzone w czynnym obiekcie pod stałym nadzorem Zamawiającego, w związku z tym należy ująć wszystkie koszty związane z zabezpieczeniem urządzeń, zastosować wszelkie środki zapewniające bezpyłowe prowadzenie robót, czystość i odpowiednią wymianę powietrza w serwerowni, powyższe roboty należy ująć pozycji 38 d. 5 kosztorysu budowlanego na podstawie tj. KNR – W 4 – 01 1216 – /01

Ad. 4

Pionowy kanał kablowy musi posiadać drzwiczki rewizyjne na wszystkich kondygnacjach, przez które przechodzi, nad podłogą i pod sufitem. Wymiar drzwiczek powinien umożliwić przeciąganie i mocowanie do drabinek wiązek kabli oraz przewodów pomiędzy piętrami budynku, należy drzwiczki ująć i wycenić w kosztorysie ofertowym.

Ad 5

Przekładanie istniejących poziomych instalacji, tras i koryt kablowych wino być wycenione na podstawie pozycji KNR – W 5-08 0115-04 – demontaż i montaż kanałów kablowych

ST. SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Ewa Samulak - Augustyn

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma faxem na nr tel. 058 32 14 810.

Wyk. w 1 egz.:

strona internetowa: www.pomorska.policja.gov.pl.

przesłano faksem, emailem do Wykonawców

Podpisany oryginał dokumentu znajduje się u Zamawiającego.

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sektora Zamówień Publicznych
80-875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl