



ŚCIANY KIMINÓW TYP 1 MUROWANE Z CEGŁY PEŁNEJ DO RZEDNEJ + 11,70
ŚCIANY KIMINÓW TYP 2 MUROWANE Z CEGŁY PEŁNEJ DO RZEDNEJ + 11,40
ŚCIANY KIMINÓW OCIEPLONE STYROPIANEM 15cm
ZADEKLLOWANIE KIMINÓW PODSTAWA SYSTEMOWA NASAD KIMINOWYCH
○ – nasady kominowe
DETAL DACHU WG aD-1

LEGENDA-dachy

- ±0,00 - proj. rzędna wykończeniowa
- 0,13 - proj. rzędna konstrukcyjna
- ◁ - wywiew grawitacyjny
- ◀ - wywiew mechaniczny
- - nawiew grawitacyjny
- ▨ - ścianki kolanowe żelbetowe
- 2.1 - oznaczenie warstw ścian

UWAGI WYKONAWCZE:

- kominy z pustaków kominowych wymiować przed wylaniem stróżów
- otwory Ø10cm wykonywać metodą wiercenia, natomiast otwory Ø20cm dopuszcza się wykonywać metodą wiercenia

UWAGI OGÓLNE:

- Należy pracować tylko na podstawie informacji podanych na wydrukach rysunków, przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokości oraz wymiary poziome, rozwiązania wynikające z różnych wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
- Wersja elektroniczna stanowi jedynie materiał pomocniczy.
- Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
- Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
- Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymagającymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
- O każdej niezgodności lub kolizji pomiędzy projektami branżowymi lub pomiędzy poszczególnymi opracowaniami wewnątrz projektów branżowych należy powiadomić Projektanta bezwzględnie i przed wykonaniem prac na placu budowy.
- Wymienione w opracowaniu produkty należy traktować jako wzorcowe a zastosowane zamienniki nie mogą odbiegać parametrami od podanych w opracowaniu i winny być uzgodnione z Projektantem.
- W przypadku rozbieżności wymiarowych między rysunkami złożeniowymi a rysunkami detali, podstawą są rysunki detali.

RZUT DACHU

± 0,00 = 157,40 mm

Investor: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
ul. Okopowa 15, Gdańsk 80-819

KWADRATURA
biuro@kwadratura.waw.pl
ul. Chałubińskiego 4A, 4, Warszawa 02-611

Architektura: mgr inż. arch. Agnieszka Bojdecka, mgr inż. arch. Barbara Śliwicka, mgr inż. arch. Anna Kłochowicz, inż. arch. Paweł Siewiera

Temat: Budowa nowej siedziby Komisarzatu Policji Gdynia-Witkowo, ul. Chwarszewska/Stanisławskiego Gdynia-Wiczlino, działka o nr ew. 5236 z obrębem 0011 Chwarszno-Wiczlino

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY architektura

tytuł rys.: RZUT DACHU
BUDYNEK KOMISARIATU

Data: 09.09.2017, skala: 1:50, nr rys.: aR-6