

DO: 114423 Barbara Śliwowska KWADRATURA sp.z o.o. ul.Krasickiego 45c lok.4 PL 02-611 Warszawa Tel.: Fax:	OD: Tomasz Chilimoniuk D+H Polska sp. z o.o. ul. Płochocińska 19/45 03-191 Warszawa Tel.: +48226143952 E-mail: tomasz.chilimoniuk@dh-partner.com Tel. kom.: +48501570683
ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ NR: 11706248 z dnia: 25.07.2017 Dotyczy: KP-Wiczlino	

Lp	Nazwa towaru lub usługi	szt
1,0	OKNO Okno NSHEV Aluminiowe okno oddymiające o wymiarach 1870 x 1500mm certyfikowane zgodnie z PN-EN 12101-2 nr specyfikacji 17661-3-V2 powierzchnia czynna oddymiania 0,988 m ² , okno wykonane jako uchylne na zewnątrz pod kątem 42 stopni. Okno otwierane siłownikami KA34/1000BSY+SET. Powierzchnia geometryczna okna 2,446m ² .	1
1,1	KA 34/1000-BSY+ Set	1
1,2	KA-BSY+ zestaw dwóch napędów 24V; 2x300N; 1000mm; KA-BS050-VFO KA Zestaw konsol RA-KA do montażu na zewnątrz Sterowanie wentylatora.	2
2,0	TSZ-200 Centrala Sterująco-Zasilająca <u>Sterowanie:</u> 1 x wentylator oddymiający 3-f / 4kW / rozruch bezpośredni 1 x przepustnica wielopłaszczyznowa Sterowanie.	1

Lp	Nazwa towaru lub usługi	szt
3,0	RZN 4404-K V2 Centrala oddymiania kompaktowa 4A ZP-RZN 4404-K V2 + GEH-KST	1
4,0	AKKU TYP 2 Akumulator 12V / 2,2Ah	2
5,0	RT 45 Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej	2
6,0	OSD 23 Optyczna czujka dymu wraz z gniazdem GNP18	3
7,0	LT 43 PL Przycisk przewietrzania podtynkowy	1
8,0	AP-LT Obudowa natynkowa	1
9,0	WRG 82 Czujka pogodowa 24 V	1
10,0	TR 42 Przełącznik NO/NC alarm + uszkodzenie	1