



**WYKAZ SYMBOLI**  
 ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA  
 TABLICA ELEKTRYCZNA  
 SZAFKA TELETECHNICZNA  
 GŁÓWNE TRASY ELEKTRYCZNE  
 PRZEWODY ELEKTRYCZNE  
 PRZEWÓD PROWADZĄCY W SZLICHCIE  
 W RURCE OCHRONNEJ  
 PRZECIWOPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄD  
 AWARYJNY WYŁĄCZNIK PRĄDU  
 PUNKT ELEKTRYCZNO-LOGICZNY  
 3xRJ45 KAT.6A, 3xGNIAZDO DATA 23  
 2xGNIAZDO 230V  
 PUSZKA PODEGÓWKA WYPOSAŻONA  
 3xRJ45 KAT.6A, 3xGNIAZDO DATA 23  
 2xGNIAZDO 230V  
 GNIAZDO WYKŁOWE 1-FAZOWE 16A,  
 POŁEJNICZNY Z BOŁCEM OCHRONNYM  
 J.W. ŁECC SZCZELNIE IP44  
 GNIAZDO DEDYKOWANE 1-FAZOWE 16A,  
 POŁEJNICZNY Z BOŁCEM OCHRONNYM  
 J.W. ŁECC PODWÓJNE  
 GNIAZDO TRÓJFAZOWE  
 WYPUSŁ Z ZAPASEM PRZEWODU  
 J.W. ŁECC TRÓJFAZOWY  
 WENTYLATOR  
 POMPA  
 KORYTKO KABLOWE SZER. 150mm,  
 WYS. 60mm, GR. BLACHY 1,0mm  
 NUMER OBWODU

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
UKŁAD SIECI TN-C-S

 $\pm 0,00 = 157,40 \text{ mm}$ 

Investor  
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku  
ul.Okopowa 15, Gdańsk 80-819

**KWADRATURA**  
biuro@kwadratura.waw.pl  
biuro: ul. Krasickiego 45c lok. 4, Warszawa 02-611  
www.kwadratura.waw.pl  
tel. 662 789 709

Instalacje elektryczne  
mgr inż. Jarosław Derlaciński  
mgr inż. Jarosław Derlaciński

Sprawdzający  
mgr inż. Marek Hernik

temat  
Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji Gdynia-Witomino  
ul.Chwarznieńska/ Staniszewskiego Gdynia-Wiczlino  
działka o nr ew. 5236 z obrotu 0011 Chwarzno-Wiczlino

faza	PROJEKT WYKONAWCZY
branża	ELEKTRYCZNA

tytuł rys.	RZUT PARTERU - BUDYNEK KOMISARIATU INSTALACJE ELEKTRYCZNE
------------	--

data	skala	nr rys.
08.09.2017	1:100	IE1-05

skala	nr rys.
1:100	IE1-05

nr rvs.  
IE1-05