- 1,68=155,72

- 0,30=157,10

- 0,80=156,60

- 1,60 =155,80

- 3,00 =154,40

- 3,70=155,72

- 3,40

- 3,41

- 1,05=156,35

- 1,50-wierzch muru op.

- 0,60-wierzch muru op.

- 0,50-wierzch muru op.

- 0,45-wierzch muru op.

- 1,10-wierch muru op.

- 1,60

- 1,50

- 1,50-zgłębienie-żwirek

± 0,00 =157,40 mnm

mur oporowy nr1

mur oporowy nr2

mur oporowy nr3

mur oporowy nr4

Venture Industries
TD-800/200
200
490 m³/h

Venture Industries
DH-200/60+TTC-2000
200
490 m³/h
4.33 m/s

Venture Industries
TD-350/125
125
80 m³/h

Venture Industries
TD-500/160
160
200 m³/h

Venture Industries
DH-160/15
160
110 m³/h
1.52 m/s

Venture Industries
TD-350/125
125
110 m³/h

Jak np.: Klimatyzator Fujitsu typu ASYG09LLCA moc chłodnicza 2,50kW moc grzewcza 2,80kW

Wlot osiatkowany
Wentylator napowietrzający
Vn=6300m3/h dp=300Pa
jak np: AXN 12/56/450 firmy BSH
moc el. 0,63kW 400V~3
Wlot osiatkowany

-1.16 szatnia M 29.75m² war.3.1
-1.17 sanit.M 11.64m² war.3.2
-1.15 sanit.D 7.62m² war.3.2
-1.14 szatnia D 8.77m² war.3.1
-1.13 p.odpraw-notatek 23.49m² war.3.1
-1.12 p.śniadań 12.62m² war.3.1
-1.11 siłownia 35.56m² war.3.1
-1.10 sanit. sM 11.03m² war.3.2
-1.9 szatnia sM 12.98m² war.3.1
-1.8 sanit. sD 3.81m² war.3.2
-1.7 szatnia sD 8.40m² war.3.1
-1.6 pom.porz. 2.44m² war.3.2
-1.5 wc 2.73m² war.3.2
-1.4 magazyn NPP 11.09m² war.3.2
-1.3 magazyn 7.86m² war.3.2
-1.2 komunikacja2 18.46m² war.3.1
-1.1a kl.sch.-podest 4.23m² war.3.2
-1.1b bieg 4.67m² war.3.2
-1.18 suszarnia 11.53m² war.3.2
-1.23 magazyn broni 8.05m² war.3.2
-1.24 rozdzielnia gł+UPS 10.65m² war.3.2
-1.25 przyłącze wody 0.31m² war.3.2
-1.19 magazyn 9.57m² war.3.2
-1.20 składnica akt 12.09m² war.3.2
-1.21 mag.dowodów rz. 11.81m² war.3.2
-1.22 pom.telefech. 6.68m² war.3.2
-1.1 komunikacja 26.33m² war.3.1
-1.1 wolna podłoga 17.81m²

komunikacja hp25

Legenda:
- wentylator jak np.: Silent 200
- wentylator kan?owy
- t?umik akustyczny
- kratka wyci?gowa
- kratka nawiewna
- klimatyzator
- pion
- linia freonowa

Inwestor
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
ul.Okopowa 15, Gdańsk 80-819

KWADRATURA
biuro@kwadratura.waw.pl www.kwadratura.waw.pl
biuro: ul.Krasickiego 45c lok.4, Warszawa 02-611 tel. 662 789 709

Instalacje sanitarne podpis
Projektant mgr inż. Radosław Misztal upr.proj. LUB/0048/POOS/09
Opracowywujący mgr inż. Grzegorz Śmiechowski
Sprawdzający mgr inż. Grzegorz Milaniuk upr.proj. MAZ/0483/PWOS/05

temat
Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji Gdynia-Witomino
ul.Chwarznieńska/ Stanisławskiego Gdynia-Wiczlino
działka o nr ew. 5236 z obrębu 0011 Chwarzno-Wiczlino

faza PROJEKT WYKONAWCZY
branża sanitarna

tytuł rys. RZUT PIWNICY
BUDYNEK KOMISARIATU - INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

data 08.09.2017 | skala 1:50 | nr rys. IS01