Projekt chroniony prawem autorskim.
Rozpowszechnianie integralnego opracowania, jak te?ego fragmentów, w tym koncepcji wykonawczych rozwi?zań, a przede wszystkim umieszczanie w systemach przechowywania danych, za wyj?tkiem własnych organów administracji, przekazywanie w jakiejkolwiek formie oraz zlecanie wykonywania zmian bez zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej.

+6,95 +6,80 +5,10

2.1a podest 4.21m²

2.1b bieg+pp 7.55m²

2.2 komunikacja 22.96m² war.2.1

2.3 p.Naczelnika WK 19.77m² war.2.5

2.4 p.biurowy 13.54m² war.2.1

2.5 p.biurowy 12.10m² war.2.1

2.6 p.przesłuchań 9.13m² war.2.1

2.7 p.okazań 8.26m² war.2.1

2.8 p.biurowy 13.41m² war.2.1

2.9 sala odpraw- 45os (70%) 55.81m² war.2.5 wys. pom 340cm

2.10 palarnia 7.79m² war.2.1

2.11 wc K 4.90m² war.2.2

2.12 wc M 5.16m² war.2.2

2.13 p.biurowy 11.72m² war.2.1

2.14 pok. śniadań 14.57m² war.2.1

2.15 pom porz. 1.51m² war.2.2

2.16 p.ODN 9.07m² war.2.1

2.17 p.Radio 9.07m² war.2.1

2.18 komunikacja 21.36m² war.2.1

2.19 p.biurowy 13.30m² war.2.1

2.20 pok.biurowy 13.99m² war.2.1

2.21 pok.SNP 11.29m² war.2.1

2.22 Kotłownia 10.76m² war.2.2

2.23 balkon 1.65m² war.1.5 balustrada wg. a0-4

Jak np.: Klimatyzator Fujutsu typu ASYG09LUCA moc chłodnicza 2,5kW moc grzewcza 2,8kW

ciecz 6,35 gaz 9,52

2 x ciecz 6,35 gaz 9,52

wentylator jak np.: HXM 200 moc el. 0,008kW 230V

wentylator jak np.: Silent 100 moc el. 0,008kW 230V

wentylator jak np.: Silent 300 moc el. 0,03kW 230V

Venture Industries TD-500/160 160 240 m³/h moc el. 0,05kW 230V

Venture Industries DH-160/15 160 0 m³/h moc el. 1,5kW 380V

Venture Industries TD-500/160 160 240 m³/h moc el. 0,05kW 230V

hp25

Legenda:

- wentylator jak np.: Silent 200
- wentylator kan?owy
- t?umik akustyczny
- kratka wyci?gowa
- kratka nawiewna
- klimatyzator
- pion
- linia freonowa

± 0,00 =157,40 mnm

Inwestor
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
ul.Okopowa 15, Gdańsk 80-819

KWADRATURA
biuro@kwadratura.waw.pl www.kwadratura.waw.pl
biuro: ul.Krasickiego 45c lok.4, Warszawa 02-611 tel. 662 789 709

Instalacje sanitarne POOS/1

Projektant
mgr inż. Radosław Misztal upr.proj. LUB/0048/POOS/09

Opracowywujący
mgr inż. Grzegorz Śmiechowski

Sprawdzający
mgr inż. Grzegorz Milaniuk upr.proj. MAZ/0483/PWOS/05

temat
Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji Gdynia-Witomino
ul.Chwarznieńska/ Stanisławskiego Gdynia-Wiczlino
działka o nr ew. 5236 z obrębu 0011 Chwarzno-Wiczlino

faza PROJEKT WYKONAWCZY
branża sanitarna

tytuł rys. RZUT II PIĘTRA
BUDYNEK KOMISARIATU - INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

data	skala	nr rys.
08.09.2017	1:50	IS04