Projekt chroniony prawem autorskim.
Rozpowszechnianie niniejszego opracowania, jak te? jego fragmentów, w tym koncepcji wykonanych rysunków, a przede wszystkim umieszczanie w systemach przechowywania danych, za wyj?tkiem własnych organów administracji, przekazywanie w jakiejkolwiek formie oraz zkopiowanie zmian bez zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej.

3 3' 4 5 B 5' 6 7 8 9 10 C

b6 b5 b4 b3 b2 b1 A

1' 1 2 D a1 a2 D2 D2.1

+10,90 +10,50 +10,80 +11,80 +10,78 +11,30 +11,20 +10,27 +10,65 +11,40 +11,70 +10,87

5.3 5.5 5.5a 5.6 5.5a

mocowanie odci?g?w wg projektu masztu

2%

d.1 dach 270.41m² war.1.1

d.2 dach 16.39m² war.1.1

d.3 dach 57.83m² war.1.1

d.4 dach 270.41m² war.1.4

d.5 daszek 1.84m² war.1.1a

d.6 dach ####m² war.1.1a

d.7 dach ####m² war.1.1

maszt antenowy wg. proj. masztu

po dwie rury stalowe ø100 zako?czone "łok?"

wy?az dachowy kopu?kowy dwupow?okowy 120x120 wg detalu

Klimatyzator typu split
Jednostka zewnętrzna
jak np.:AOYG9LUC
moc elektryczna 0,68kW 230V
wxsxg 282x870x185

Klimatyzator typu split
Jednostka zewnętrzna
jak np.:AOYG18LAT3
moc elektryczna 0,68kW 230V
wxsxg 282x870x185

3xciecz 6,35 gaz 9,52
Prowadzenie w korytach zamkniętych

ciecz 6,35 gaz 9,52
Prowadzenie w korytach zamkniętych

2 x ciecz 6,35 gaz 9,52
Prowadzenie w korytach zamkniętych

Klimatyzator – jed. zew.

rynna

rs do kanalizacji deszczowej

odsuni?cie wywietrzak?w od krawędzi dachu

?CIANY KOMIN?W TYP 1 MUROWANE Z CEG?Y P??NEJ DO RZEDNEJ + 11,70
?CIANY KOMIN?W TYP 2 MUROWANE Z CEG?Y P??NEJ DO RZEDNEJ + 11,40
?CIANY KOMIN?W OCIEPLONE STYROPIANEM 15cm
ZADEKLOWANIE KOMIN?W PODSTAWA SYSTEMOWA NASAD KOMINOWYCH
○ – nasady kominowe
DETALE DACHU WG aD–1

N

Legenda:
- wentylator jak np.: Silent 200 (1200 m³/h, 60 Pa)
- wentylator kan?owy
- t?umik akustyczny
- kratka wyci?gowa (200 m³/h, 325 x 125)
- kratka nawiewna (150 m³/h, 115 x 125)
- klimatyzator
- pion
- linia freonowa

± 0,00 =157,40 mnm

Inwestor
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
ul.Okopowa 15, Gdańsk 80-819

KWADRATURA
biuro@kwadratura.waw.pl www.kwadratura.waw.pl
biuro: ul.Krasickiego 45c lok.4, Warszawa 02-611 tel. 662 789 709

Instalacje sanitarne — podpis
Projektant: mgr inż. Radosław Misztal — upr.proj. LUB/0048/POOS/09
Opracowywujący: mgr inż. Grzegorz Śmiechowski
Sprawdzający: mgr inż. Grzegorz Milaniuk — upr.proj. MAZ/0483/PWOS/05

temat: Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji Gdynia-Witomino ul.Chwarznieńska/ Stanisławskiego Gdynia-Wiczlino działka o nr ew. 5236 z obrębu 0011 Chwarzno-Wiczlino

faza: PROJEKT WYKONAWCZY
branża: sanitarna

tytuł rys.: RZUT DACHU
BUDYNEK KOMISARIATU - INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

data	skala	nr rys.
08.09.2017	1:50	IS05