Projekt chroniony prawem autorskim.
Rozpowszechnianie niniejszego opracowania, jak też jego fragmentów, w tym koncepcji wykonanych rysunków, a ponadto umieszczanie w systemach przechowywania danych, za wyjątkiem właściwych organów administracji, przekazywanie w jakiejkolwiek formie oraz kopiowanie zmian bez zgody autora pod zabronione i podlega odpowiedzialności karnej.

BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI

PIETRO II

PIETRO I

PARTER

PIWNICA

PIWNICA

PIWNICA

2.22 kotlownia

ZW 01 | CW 01 | CCW 01

Zasilanie i powrot wody grzewczej

Pojemnosciowy podgrzewacz cieplej wody uzytkowej typ SGW(S) 500 o V=464 litrow firmy Galmet lub rownowazny

Przeponowe naczynie wzbiorcze typ DD25 firmy REFLEX

Pompa cyrkulacyjna typ Stratos PICO-Z 20/1-4 f-my WILO

Zawor bezpieczenstwa typ 2115 DN20 firmy SYR

HP 01 — HW-25

DN25 | DN32

Termostatyczny zawor cyrkulacyjny typ Alwa_40-65_GZ DN15 49,0°C

1.
- 2x zawor kulowy odcinajacy DN32
- wodomierz jednostrumieniowy typ JS-6,3 DN25 firmy APATOR
- zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA-RV281 DN32 firmy HONEYWELL
- zawor pierwszenstwa typ VV300/VV100 DN50 firmy HONEYWELL

2.
- 2 x zawor odcinajacy kulowy DN32
- zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA-RV281 DN32 firmy HONEYWELL

Wejscie przylacza wodociagowego do budynku.

−1.25 przylacze wody

Rura oslonowa, stalowa czarna ze szwem DN80 o dlugosci L= 500mm + lancuch uszczelniajacy typ LU-1 ilosc ogniw 7 firmy INTEGRA Gliwice

Rura oslonowa, stalowa czarna ze szwem DN250 o dlugosci L= 500mm (dla rury pieciorurowej PEX SDR11 w obudowie karbonowe DZ 200mm firmy SYNOC lub rowbowaznej) + lancuch uszczelniajacy typ LU-4 ilosc ogniw 15 firmy INTEGRA Gliwice

3.
- zawor kulowy odcinajacy DN50
- zawor pierwszenstwa typ VV300 DN50 firmy HONEYWELL

4.
Zestaw hydroforowy na potrzeby instalacji wody bytowej i instalacji hydrantowej typ SiBoost Smart 2HELIX VE1003-WMS firmy WILO

budynek smietnika Z.zl.

Zaglebienie rury: 1,2m

Rura oslonowa, stalowa czarna ze szwem DN125 o dlugosci L= 500mm + lancuch uszczelniajacy typ LU-4 ilosc ogniw 7 firmy INTEGRA Gliwice

Zaglebienie rury: 1,2m

BUDYNEK PRZEWODNIKOW PSOW

PARTER

Poziomy pojemnosciowy podgrzewacz cieplej wody uzytkowej typ WE-E-140.40.27.S V=130 litrow firmy BIAWAR lub rownowazny

Op.3 pom. porz.

Zawor bezpieczenstwa typ 2115 DN15 firmy SYR

Przeponowe naczynie wzbiorcze typ DD8 firmy REFLEX

Zaglebienie rury: 1,2m

Zaglebienie rury: 1,2m

± 0,00 =157,40 mnm

Inwestor
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
ul.Okopowa 15, Gdańsk 80-819

KWADRATURA
biuro@kwadratura.waw.pl
biuro: ul.Krasickiego 45c lok.4, Warszawa 02-611
www.kwadratura.waw.pl
tel. 662 789 709

Instalacje sanitarne — pod/bra

Projektant
mgr inż. Radosław Misztal — upr.proj. LUB/0048/POOS/09

Opracowywujący
mgr inż. Grzegorz Śmiechowski

Sprawdzający
mgr inż. Grzegorz Milaniuk — upr.proj. MAZ/0483/PWOS/05

temat
Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji Gdynia-Witomino
ul.Chwarznieńska/ Staniszewskiego Gdynia-Wiczlino
działka o nr ew. 5236 z obrębu 0011 Chwarzno-Wiczlino

faza: PROJEKT WYKONAWCZY
branza: sanitarna

tytuł rys.
ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACYJNEJ

data: 08.09.2017 | skala: -/- | nr rys.: IS08

LEGENDA:
- przewód zimnej wody
- przewód ciepłej wody
- przewód cyrkulacji ciepłej wody
- opis pionu
- pompa zatapialna
- wodomierz
- zawór antyskazeniowy
- zawór odcinający
- zawór pierwszeństwa
- zawór zwrotny

OZNACZENIE PRZYBORÓW:
Mu - miska ustępowa
Um - umywalka
Zl - zlew
N - natrysk
Z.zł. - zawór ze złączką do węża
WP - wpust podłogowy
WK - wpust z koszem