

Ogłoszenie nr 500070371-N-2017 z dnia 06-12-2017 r.

Gdańsk: PRZETARG NIEOGRANICZONY Na dostawę nowych zasilaczy UPS wraz z podłączeniem dla KWP w Gdańsku
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 607774-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 500061018-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Krajowy numer identyfikacyjny 19123609400000, ul. Okopowa 15, 80819 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 214 817, e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl, faks 583 214 810.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

PRZETARG NIEOGRANICZONY Na dostawę nowych zasilaczy UPS wraz z podłączeniem dla KWP w Gdańsku

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

98/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: 1) Dostawa nowych 10 zasilaczy UPS do wybranych jednostek policji będących w zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. 1) Podłączenie dostarczonych UPS do istniejącej instalacji elektrycznej wraz z serwisowaniem urządzeń przez okres 5 lat. Zamierzenie swym zakresem obejmie następujące jednostki: • KP w Słupsku ul. Reymonta • KMP w Słupsku budynek A • KP w Ustce • KPP w Lęborku • KPP w Kościerzynie • KPP w Nowym Dworze Gdańskim • KPP w Kartuzach • KP w Gdyni Oksywie • KP w Gdańsku Przymorze • KP w Gdańsku ul. Platynowa wymagany termin realizacji zamówienia - 15 grudnia 2017 r. oraz serwisowanie przez okres gwarancji

II.4) Główny kod CPV: 30230000-0

Dodatkowe kody CPV:

30230000-0

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
15.12.2017 r

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:
15/11/2017

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIENIO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

COMEX S.A., , UL.AZYMUTALNA 9 , 80-298, GDAŃSK , kraj/woj. pomorskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 216744.45 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

06/12/2017

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Po dokonaniu oględzin miejsca instalacji zadania pn.: „Dostawa nowych zasilaczy UPS wraz z podłączeniem.”, oraz zaznajomieniu się z istniejącą dokumentacją, stwierdza się konieczność wykonania niżej wyszczególnionych robót, nie ujętych w dotychczasowej dokumentacji i nie przewidzianych przy sporządzaniu umowy tj.: I. Roboty dodatkowe: 1. W KMP w Słupsku bud. D: a. zamianę pomieszczenia montażu zasilacza UPS, b. wykonanie dodatkowych linii zasilających, umożliwiających włączenie nowego UPSa do istniejącej instalacji elektrycznej oddalonej o ok. 20 mb od planowanej lokalizacji. 2. W KPP w Kościerzynie: a. Zamianę przewidywanego UPS, pracującego w układzie zasilania 3/3 na 3/1 ze względu na odmienny układ ilości faz instalacji odbiorczej. Zgodnie z kosztorysem będącym załącznikiem do niniejszego protokołu: Razem: 3.572,35 zł brutto. II. Uzasadnienie konieczności wykonania robót. KMP w Słupsku bud. D. W trakcie próby montażu zasilacza w planowanym miejscu okazało się, że gabaryty urządzenia spowodują znaczne utrudnienia w poruszaniu się po pomieszczeniu. Ze względu na możliwość

zamontowania zasilacza, zasadnym jest wydłużenie instalacji zasilającej o ok. 20 mb, poprawiając w ten sposób komfort użytkowania obiektu. KPP w Kościerzynie. W trakcie próby montażu zasilacza w planowanym miejscu stwierdzono odmienny układ ilości faz instalacji odbiorczej w stosunku do pozostałych obiektów. Z powodu istniejącej instalacji jednofazowej, niemożliwe okazało się podłączenie UPSa pracującego w układzie trójfazowym. W związku z powyższym uzasadniona jest zamiana typu zasilacza.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

St. SPECJALISTA
Sekcji Zarządzeń Publicznych
KWP w Gdańsku

Ewa Samulok Augustyn

Drukuj