


Pi=6 kW  
Kj=0,7  
Po=4,2 kW

Dobudować zob.  
bezp. 25A w RG

			001	002	003 / 003a	003b	003c	003d	003e	003f
Przeznaczenie	Rozdzielnia RG	Uchr.przeciwpzepięciowy	kontrola	Oswietlenie pom.	Oswietlenie pom.	Oswietlenie pom.	Oswietlenie pom.	Oswietlenie pom.	Oswietlenie pom.	Oswietlenie pom.
Pomieszczenie		Typu 2	napięcia	porter	porter	porter/piętro	porter/piętro	porter/piętro	porter/piętro	porter/piętro
			max 0,4 kW	max 0,5 kW	max 0,5 kW					



www.neon.net.pl  
neon@neon.net.pl

Częstochowa, ul. Bór 180  
42-202 Częstochowa  
tel./fax: +48 +34 3245161

Investor:

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk

Temat:

Remont Posterunku Policji w Dzielnianach, ul. 8-go marca 1, 83-425 Dzielniany,  
działka nr 69/1. 75/2, obręb 0001 Dzielniany w ramach zadania pn.  
Termomodernizacja obiektów służbowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Faza:

Branża:

Eletryczna

Projektował:	mgr inż. Grzegorz Drellich	SLK0609/POD0604	specjalność	IX 2017
Opracował:	mgr inż. Damian Olszewski	SLK0614/2102	specjalność	IX 2017
Sprawdził:	mgr inż. Jan Kozłowski	UWA/VIII.7342/1964 SLK0615/2022	specjalność	IX 2017

Schemat projektowanej tablicy TO

Skala

--- E6.1