



	O11	O12	OAW1	OAW2	ZCM	ZPN	OZ	OZS
Przeznaczenie	Oswietlenie pom. piętro	Oswietlenie pom. piętro	Oswietlenie owaryjne portler	Oswietlenie owaryjne piętro	Centrola monit. oprow aw., 0,04	Zasilanie podrośn. os. niepeł.	Oswietlenie zew. elewacja	Sterowanie osw. zewmętrznym
Pomieszczenie	max 0,6 kW	max 0,6 kW	max 0,3 kW	max 0,3 kW	max 0,4 kW	max 2 kW	max 0,4 kW	



www.neon.net.pl  
neon@neon.net.pl  
Częstochowa, ul. Bór 180  
42-202 Częstochowa  
tel./fax: +48 +34 3245161

Investor:  
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk

Faza:  
Branża: Elektryczna

PROJEKT WYKONAWCZY

Projektował:	mgr inż. Grzegorz Drellich	SLK/069/POD/04	SLK/IE/142/102	specjalność elektryczna	IX 2017
Opracował:	mgr inż. Damian Olszewski			specjalność elektryczna	IX 2017
Sprawdził:	mgr inż. Jan Kosiżanowski		UAW/VIII.7342/1994 SLK/IE/155/202	specjalność elektryczna	IX 2017

Schemat projektowanej tablicy TO

Skala  
-:-  
Nr rysunku  
E6.2